

ТОШКЕНТ АРХИТЕКТУРА ҚУРИЛИШ ИНСТИТУТИ
МУХАНДИСЛИК ҚУРИЛИШ ИНФРАСТРУКТУРАСИ ФАКУЛЬТЕТИ

“Инженерлик коммуникацияларини лойиҳалаш, қуриш ва ишлатиш” кафедраси

Йўналиш: 5580400-”Муҳандислик коммуникациялари қурилиши”

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

факультет декани _____

(М.Ў.) “__” _____ 20__ йил.

ДИПЛОМ ЛОЙИҲАСИ (ИШИ) БЎЙИЧА ТОПШИРИҚ

Талаба Хайитбоев Нуридин Жалолидинович
(Ф.И.Ш. тўлиқ)

1. Лойиҳанинг (ишининг) мавзуси **Қўқон шаҳридаги турар-жой мавзесини газ билан таъминлаш**, ректорнинг 2012 йил « **25** » **10** даги **2/301-** сонли буйруғи билан тасдиқланган.

2. Лойиҳани (ишни) олд ҳимояга тақдим этиш муддати **21.06.13**

3. Мавзу бўйича дастлабки маълумотлар берувчи адабиётлар рўйхати:

1. ҚМҚ 2.01.01-94. «Лойиҳалаш учун иқлимий ва физикавий-геологик маълумотлар». 2. ҚМҚ 2.04.08-96. «Газ таъминоти. Лойиҳа меъёрлари». 3. Рашидов Ю.К. Газ таъминоти. Ўқув қўлланма. 4. Рашидов Ю.К. Газдан фойдаланиш. Ўқув қўлланма. 5. Ионин А.А. Газоснабжение. Учебник для вузов.-М.: Стройиздат, 1989 6. Rashidov Yu.K. Issiqlik, gaz ta'minoti va ventilyatsiya tizimlari. 5580400-“Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi” va 5140900-“Kasb ta'limi” (5580400-“Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi”) ta'lim yo'nalishlari uchun darslik.-Toshkent: Cho'lpon, 2009. - 143 b.

4. Лойиҳанинг (ишининг) мақсади ва ҳал қилинадиган масалалар:

Қўқон шаҳридаги турар-жой мавзесини газ билан таъминлаш, Жойнинг ва газнинг тавсифномаси; Аҳоли сонини аниқлаш; Йиллик ва соатлик газ сарфини ҳисоби; Паст ва ўрта босим газ тармоқларини гидравлик ҳисобини ЭҲМда бажариш; Газ босимини сошлаш пунктлари (ГРП); ГРП ускуналарини ҳисоблаш ва танлаш; Газ қувурларини коррозия турлари; Газ қувурларини коррозиядан сақланишини актив усули; Газ қувурларини синаш ва ишга қабул қилиш; ГРПларни синаш ва уларни ишлатиш; Ер ости ва ер усти газ қувурларига хизмат кўрсатиш

5. График қисм материаллар рўйхати: 1. Кварталлар бўйича биноларни ўртача баландлиги кўрсатилган турар жой мавзесининг бош режаси М:1:2000; 2. Бир ГРП ли паст босимли газ тармоқларнинг ҳисобий схемаси; 3. Кўп ГРПли паст босимли газ тармоқларнинг ҳисобий схемаси; 4. Ўрта босимли газ тармоқларнинг ҳисобий схемаси; 5. Инженерлик тармоқлари кўрсатилган газ қувурларини ўтказиш участкасининг узинлиги бўйича қирқими. 6. ГРП схемаси ва тузилиши

6. Маслаҳатчилар:

Бўлимлар	Маслаҳатчи Ф.И.Ш.	Имзо, сана	
		Топшириқ берди	Топшириқ қабул қилинди
Технологик қисм	доц.Рашидов Ю.К.	15.01.13	
Иқтисодиёт қисми			
Меҳнатни муҳофаза қилиш қисми			
Дастлабки ҳимоя			

7. Лойиҳани (ишни) бажариш режаси

№	Босқичлар номи	Бажариш муддати	Бажарил-ганлик белгиси (раҳбар имзоси)
1.	Технологик қисм	30.05.13	
2.	Иқтисодиёт қисми	15.06.13	
3.	Меҳнатни муҳофаза қилиш	20.06.13	
4.	Дастлабки ҳимоя	25.06.13	

Битирув иши раҳбари _____
(Ф.И.Ш.) имзо

Кафедра мудири _____
(Ф.И.Ш.) имзо

Топшириқни бажаришга олдим _____
(талаба имзоси)

“ _____ ” _____ 20__ йил

Топшириқ 2 нусхада тўлдирилади 1-нусха талабада, 2-нусха кафедрада сақланади

Мундарижа

1. Кириш	
2. ТЕХНОЛОГИК ҚИСМ.....	
2.1. Жойнинг тавсифномаси.....	
2.2. Газнинг тавсифномаси	
2.3. Аҳоли сонини аниқлаш.....	
2.4. Газнинг йиллик сарфини ҳисоблаш.....	
2.5. Газнинг соатлик сарфини ҳисоблаш.....	
2.6. Паст ва ўрта босим газ тармоқларини гидравлик ҳисоби.....	
2.7. Гидравлик ҳисоблаш учун ЭХМни қўллаш.....	
2.8. Газ босимини сошлаш пунктлари (ГРП)	
2.9. ГРП ускуналарини ҳисоблаш ва танлаш	
2.10. Газ қувурларини коррозия турлари.....	
2.11. Газ қувурларини коррозиядан ҳимоя қилиш.....	
2.12. Газ қувурларини коррозиядан сақланишни актив усули.....	
2.13. Газ қувурларини синаш ва ишга қабул қилиш.....	
2.14. ГРПларни синаш ва уларни ишлатиш.....	
2.15. Газлаштириш тизимларида ишлатиладиган қувурлар ва ускуналар.....	
3. ИҚТИСОДИЁТ ҚИСМИ.....	
4. МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ҚИСМИ... ..	
Фойдаланилган адабиётлар руйхати	

1. КИРИШ

Ўзбекистон Республика Президенти Ислон Каримов 2012-йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожланиш якунлари ҳамда 2013-йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишлари номли маърузаларида республикаимизнинг нефт газ соҳасида эришилган ютуқларга алоҳида тўхталиб ўтдилар [1].

Масалан, 2012-йилда Сурғил кони базасида ҳатто дунё мезонлари бўйича ҳам ноёб бўлган, қиймати 25 миллиард доллардан зиёдни ташкил этадиган Устюрт газ-кимё комплекси қурилиши бошланиши алоҳида таъкидланди. Мазкур объектнинг қурилиши 2016-йилда ниҳоясига этказилади ва бу корхона 4 миллиард 500 миллион куб метр табиий газни қайта ишлаш, 400 минг тонна полиэтилен ва 100 минг тонна полипропилен ишлаб чиқариш имконини беради [1].

Муборак газни қайта ишлаш заводида 258 минг тонна суюлтирилган газ ва 125 минг тонна конденсат ишлаб чиқариш қувватига эга бўлган заводнинг биринчи навбати фойдаланишга торширилди, “Шўртаннефтгаз” корхонасида эса проран-бутан қоришмаси асосида 50 минг тонна суюлтирилган газ ишлаб чиқарадиган қурилма ўрнатилди [1].

Ҳозирги вақтда аҳолини табиий газ билан узлуксиз равишда сифатли таъминлашга республикаимизда жуда катта эътибор берилмоқда. Шу боис мамлакатимизда иқтисодий ислохотларни амалга оширишда мазкур соҳа еттинчи асосий устувор йўналиши деб белгиланган [2].

Маълумки, барчамизга муҳим ҳаётий аҳамиятга эга бўлган ушбу соҳада йиллар давомида жиддий муаммолар тўпланиб, ҳозирги кунда ўз ечимини кутмоқда. Улар орасида газ тармоқларини замонавий асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш, таъмирлаш, газ ўлчагичларни ўрнатиш орқали газ сарфини тартибга келтириш ва назорат қилиш, қиш мавсумида газ босимини пасайиб кетишини олдини олиш, аҳолини ностандарт газ ёндиргичлардан фойдаланишига йўл қўймаслик, эскирган, ёқилғини кўп сарф қиладиган қозонхоналарни табиий газни тежаб сарфлайдиган ускуналарга алмаштириш, бино ва иншоотларни иситиш, шамоллатиш, ҳавосини кондициялаш тизимларида замонавий энергия сарфланиши жиҳатдан тежамкор жиҳозлар, ростлаш асбоб-ускуналари, шунингдек янги технологиялардан республика шароитида унумли ва кенг фойдаланиш каби масалалар алоҳида аҳамиятга эгадир.

Бундан ташқари бугунги куннинг энг долзарб муаммоси — бу 2008 йилда бошланган жаҳон молиявий инқирози, унинг таъсири ва салбий оқибатлари, юзага келаётган вазиятдан чиқиш йўллари излашдан иборат [3].

Шундан келиб чиққан ҳолда, ўз-ўзидан аён-ки, мамлакатимизда жаҳон иқтисодий инқирозининг салбий оқибатларини бартараф этиш бўйича 2009—2012 йилларга мўлжаллаб қабул қилинган Инқирозга қарши чоралар дастури Ўзбекистонни 2009 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг энг устувор

йўналиши бўлиб қолади. Улар орасида қатъий тежамкорлик тизимини жорий этиш алоҳида аҳамиятга эгадир.

Инқирозга қарши чоралар дастурида 2009 йилда барча турдаги энергия манбалари ва коммунал хизматларнинг асосий турлари бўйича нархларнинг кўтарилишини чеклаш, яъни уларни 6 — 8 фоиздан оширмаслик механизми ишлаб чиқилган. Айни вақтда бу соҳаларнинг ишлаб чиқариш рентабеллигини сўзсиз таъминлаши керак. Электроэнергетика тизимини модернизация қилиш, энергия истеъмолини камайтириш ва энергия тежашнинг самарали тизимини жорий этиш чораларини амалга ошириш. Иқтисодиётимизнинг рақобатдошлигини янада кўчайтириш, аҳоли фаровонлигини юксалтириш кўп жиҳатдан бизнинг мавжуд ресурслардан, биринчи навбатда, электр ва энергия ресурсларидан қанчалик тежамли фойдалана олишимизга боғлиқдир.

Ўзбекистонда табиий газдан фойдаланиш 1943 йилдан Ҳожиобод-Андижон газ қузури қурилиши билан бошланди. Газ саноатининг ривожланишида Ўзбекистонда очилган Сетолантепа (1953 йил), Газли (1962 йил) ва бошқа газ конлари катта роль ўйнади. Бу газ конлари асосида эллигинчи-олтмишинчи йилларда катта диаметрдаги (700 мм) Бухоро-Самарқанд-Тошкент-Фрунзе-Олмаота, Бухоро-Урал ва Ўрта Осиё-Марқаз Магистрал газ қувурлари қурилиб ишга туширилди [4]. Ҳозирги кунда турли хил диаметрли Магистрал қувурларнинг умумий узунлиги 13,0 минг км. дан ошиб кетган. Уларда 25 та компрессор станциялари ва учта ер ости омборлари (Шимолий Сох, Ҳожиобод ва Газли) ишлатилмоқда, Тошкент шаҳарининг газ таъминотини яхшилаш мақсадида Олимкент ер ости омборини қуриш режалаштирилган.

1991 йилда аҳолини табиий газ билан таъминлаш даражаси жами 44,6% ни ташкил қилган бўлса, 2008 йилга бориб у 83,4% гача етказилди, шу жумладан шаҳар аҳолиси учун – 94,2% ва қишлоқ аҳолиси учун – 76,4%.

Бундай юқори кўрсаткичларга эришиш учун республикада жами 121,9 минг км газ тармоқлари қурилган, шундан юқори босимли – 12,5 минг км, ўрта босимли -26,5 минг км ва паст босимли –82,9 минг км.

Ўзбекистон бўйича ҳозирги даврда бир йилда 60,5 млрд м³ дан ортиқ табиий газ қазиб олинади, яъни 1992 йилга қараганда 1,4 марта кўп. Асосий конлар бўлиб Муборак, Шўртан ва Кўкдумалоқ ҳисобланади, булардан ташқари бошқа кичик конлар ҳам мавжуд.

2.ТЕХНОЛОГИК ҚИСМ

2.1. Жойнинг тавсифномаси

Газлаштириш лойиҳаси бажарилаётган тураржой мавзеси Қўқон шаҳрида жойлашган. Тураржой мавзеси 4 ва 5 қаватли бинолардан ташкил топган. Мавзе рельефи текис эмас, грунтнинг коррозияга фаоллиги ўртача.

Қўқон шаҳрининг жуғрофий кенглиги 40° шимолий кенглик, лойиҳалаш учун иқлимий маълумотлар қуйидаги параметрлар билан ифодаланади (КМК 2.01.01-94):

- ташқи ҳавонинг иситиш мавсумидаги ўртача температураси $t_{\text{ўр}} = +1,8^{\circ}\text{C}$
- ташқи ҳавонинг энг совуқ беш кунлигидаги ўртача температураси (иситиш тизимларини ҳисоблаш учун «Б» параметр бўйича, таъминланлик 0,82) $t_{\text{м.ис.}} = -12^{\circ}\text{C}$.
- иситиш даврининг давомийлиги $n_{\text{ис}} = 131$ сутка.
- ташқи ҳавонинг энг совуқ беш кунлигидаги ўртача температураси (вентиляция тизимларини ҳисоблаш учун «А» параметр бўйича) $t_{\text{м.шам.}} = -5^{\circ}\text{C}$

2.2. Газнинг тавсифномаси

Лойиҳаланаётган микрорайон Муборак газ конидан чиқаётган газ билан таъминланадиган.

Муборак газ номидан чиқаётган газнинг таркиби ва унинг хусусиятлари.

Метан	CH_4 - 94,22 %
Этан	C_2H_6 - 2,82 %
Пропан	C_3H_8 - 0,65 %
Бутан	C_4H_{10} - 0,26 %
Пентан	C_5H_{12} - 0%
Углерод икки Оксид	CO_2 - 1,48%
Азот N_2	
бошқалар H_2	

Газнинг зичлиги $\rho = 0,72 \text{ кг/м}^3$

Газнинг иссиқлик бериш қобилияти:

Юқори иссиқлик бериш қобилияти - $Q^{\text{p}}_{\text{ю}} = 40,820 \text{ МЖ/м}^3$

Қуйи иссиқлик бериш қобилияти - $Q^{\text{p}}_{\text{н}} = 36,742 \text{ МЖ/м}^3$

2.3. Аҳоли сонини аниқлаш.

Турар жой фондининг зичлиги ва иморатларнинг майдонига боғлиқ бўлган микрорайон аҳолиси сони қуйидаги формула орқали топилади

$$N = \frac{A}{f}; \text{ киши}$$

бу ерда:

A- турар жой биноларининг умумий майдони, м^2 , $A = S \cdot a$, м^2 ;

S- турар-жой ноҳиясининг кўчаларини ҳисобга олган ҳолдаги (магистрал кўчалардан ташқари) майдони, га;

a -турар-жой фондининг зичлиги, $\text{м}^2/\text{га}$, ШНК 2.07.01-03 “Шаҳарсозлик. Шаҳар ва қишлоқ ҳудудларини қурилишини режалаштириш”.

Йирик ва йирикрок шаҳарларда қурилишнинг биринчи навбатига навзеларнинг аҳоли сони 12000÷20000 киши, катта ва ўрта шаҳарларда 6000÷12000 киши мўлжалланади.

Турар-жой ноҳияларининг йирик ва йирикрок шаҳарлардаги аҳоли сони 40000÷80000 киши, катта ва ўрта шаҳарларда 25000÷40000 киши мўлжалланади.

Мавзе тураржой фондининг зичлиги

Минтақалар	Биноларнинг ўртача баландлиги (қаватлар сони)га кўра турар-жой фондининг зичлиги a , $\text{м}^2/\text{га}$								
	2	3	4	5	6	7	8	9	12
марказий	3300	4100	4600	5300	5600	5900	6200	6600	6900
шимолий	3700	5000	5400	5900	6300	6700	7000	7600	-
жанубий	3400	4300	4800	5500	5800	6200	6500	6800	7100

f -бир кишига мўлжалланган умумий тураржой майдонининг меъёри (нормаси) $f=18 \text{ м}^2/\text{киши}$.

Ҳисоб-китоб натижаларини мавзе аҳолиси сонини аниқлаш жадвалига киритамиз.

1-жадвал

Мавзе аҳолиси сонини аниқлаш жадвали

Квартал №	Иморатларнинг ўртача баландлиги, қават	Мавзе майдони S , га	Турар жой фондининг зичлиги α , $\text{м}^2/\text{га}$	Турар жой биносининг умумий майдони A , м^2	Бир кишига мўлжалланган умумий турар жой майдоннинг меъёри f , $\text{м}^2/\text{киши}$	Яшовчилар сони $N=A/f$, киши
1	2	3	4	5	6	7
1	7	5,6	6200	34720	18	1929
2	7	2,88	6200	17856	18	992
3	7	2,4	6200	14880	18	827
4	7	2,32	6200	14384	18	799
5	7	2,68	6200	16616	18	923
6	9	5,61	6800	38148	18	2119
7	9	3,57	6800	24276	18	1349
8	9	4,34	6800	29512	18	1640
9	7	4,18	6200	25916	18	1440
10	7	3,08	6200	19096	18	1061

11	9	5,28	6800	35904	18	1995
12	9	3,08	6800	20944	18	1164
13	9	3,74	6800	25432	18	1413
14	7	4,75	6200	29450	18	1636
15	7	2,2	6200	13640	18	758
16	9	4,18	6800	28424	18	1579
17	9	2,38	6800	16184	18	899
18	7	6,08	6200	37696	18	2094
Жами		68,35		443078		24615

2.4. Газнинг йиллик сарфини ҳисоблаш

1. Уй-жой шароитида кир ювишга турар-жой биноларининг йиллик газ сарфи қўйидаги ифода бўйича аниқланади

$$Q_{\text{т.ж.б}} = N \frac{z_1 \cdot n_1 + z_2 \cdot n_2 + z_3 \cdot n_3}{Q_n^P}, \text{ м}^3/\text{йил}$$

Бунда: N-газдан фойдаланувчи яшовчилар сони киши N=24615 киши (1-жадвал).

z_1 -марказлашган иссиқ сув таъминотида ва газ плитасига эга бўлган хонадонларда яшовчиларнинг қисми (коэффициент кўринишда): (4 илова) $z_1=0,2$;

z_2 -газли сув иситгичлар ва газ плиталарига эга бўлган хонадонларда яшовчилар сони (коэффициент кўринишда) (4 илова) $z_2=0,5$;

z_3 -газ суви иситгичлар ва марказлашган иссиқ сув таъминотида эга бўлмаган фақат газ плиталарига эга бўлган хонадонларида яшовчиларнинг қисми (коэффициент кўринишда) (4 илова) $z_3=0,3$;

n_1 -марказлашган иссиқ сув таъминотида ва газ плиталарига эга бўлган хонадонларда йиллик иссиқлик сарфининг белгиланган меъёри МЖ/киши (КМК 2.04.08-96, 2-жадвал) $n_1= 3940$ МЖ/киши;

n_2 -газли сув иситгичлар ва газ плиталарига эга бўлган хонадонларида йиллик иссиқлик сарфининг белгиланган меъёри, МЖ/ киши (КМК 2.04.08-96, 2-жадвал) $n_2=9430$ МЖ/киши;

n_3 -газли сув иситгичлари ва марказлашган иссиқ сув таъминоти бўлмаган хонадонларда, фақат газ плиталарига эга бўлган хонадонларда йиллик иссиқлик сарфининг меъёри МЖ/ киши (КМК 2.04.08-96, 2-жадвал) $n_3= 5430$ МЖ/ киши.

Q_n^P -фойдаланилаётган газнинг пастки ёниш иссиқлиги, МЖ/м³

$$Q_n^P = 36,742 \text{ МЖ/м}^3$$

$$Q_{\text{т.ж.б}} = 24615 \frac{0,2 \cdot 3940 + 0,5 \cdot 9450 + 0,3 \cdot 5430}{36,742} = 4784724 \text{ м}^3/\text{йил}.$$

2. Турар жой биноларининг жамланган сарфини 5 % катталигида олинадиган ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлмаган савдо ва аҳолига маиший

хизмат кўрсатиш корхоналарининг эҳтиёжи учун газнинг йиллик сарфи қуйидагича топилади

$$Q_{M.X} = 0,05 \cdot Q_{T.Ж.б.} \quad \text{м}^3 / \text{йил.}$$

$$Q_{M.X} = 0,05 \cdot 4784724 = 239236 \text{ м}^3 / \text{йил}$$

3. Комунал маиший эҳтиёжлари учун газнинг йиллик сарфи, уларнинг сони ва қувватига ҳамда иссиқлик сарф қилиш белгиланган меъёрига боғлиқ.

3.1. Хаммомларнинг йиллик газ сарфи.

$$Q_{\text{хаммом}} = K_1 \cdot N \cdot 52 \frac{n_4}{Q_n^p}$$

бунда: K_1 -хаммом хизматидан фойдаланувчилар (марказий иссиқ сув билан таъминланмаган ва иситгичларига эга бўлмаган яшовчилар) сонини ҳисобга олувчи коэффициент, $K=0,3$;

52-хаммомга бир кишининг бир йилда ўртача қатнаш сони;

n_4 - хаммомда бир кишининг бир марта ювиниши учун сарф бўладиган иссиқлик меъёри (КМК 2.04.08-96, 2-жадвал) $n_4=40$ МЖ/киши.

Сонларни ўрнига қўйиб, топамиз:

$$Q_{\text{хаммом}} = 0,3 \cdot 24615 \cdot 52 \frac{40}{36,742} = 418044 \text{ м}^3 / \text{йил}$$

3.2. Кир ювиш корхонасининг (хизматидан) йиллик газ сарфи

$$Q_{\text{к.ю.к}} = \kappa_2 \cdot N \cdot \epsilon \frac{n_5}{1000 \cdot Q_n^p}, \text{ м}^3 / \text{йил}$$

бунда: κ_2 -кир ювиш корхонаси хизматидан фойдаланувчилар сонини ҳисобга олувчи коэффициент, $\kappa_2=0,5$;

ϵ -бир кишидан бир йилдан тушадиган қуриқ кир кийим-кечак ювиш учун сарфланган меъёри, $\epsilon=100$ кг/киши йил;

n_5 -кир ювиш корхоналарида 1 тонна қуриқ кийим ювиш учун сарф бўладиган иссиқликнинг белгиланган меъёри (КМК 2.04.08-96, 2-жадвал) $n_3=8800$ МЖ/т

$$Q_{\text{к.ю.к}} = 0,5 \cdot 24615 \cdot 100 \frac{8800}{1000 \cdot 36,742} = 294774 \text{ м}^3 / \text{йил}$$

4. Касалхоналарнинг йиллик газ сарфи.

$$Q_{\text{кас}} = \frac{N}{1000} \cdot 12 \frac{n_6 + n_7}{Q_n^p}, \text{ м}^3 / \text{йил}$$

бунда: n_6, n_7 - бир касалга бир йилда иссиқликнинг сарфланиши меъёрлари (КМК 2.04.08-96, 2-жадвал):

- овқат тайёрлаш учун $n_6=3200$ МЖ/жойга ;

- иссиқ сув тайёрлаш учун $n_7=9200$ МЖ/жойга ;

Лойиҳада 1000 киши яшовчи касалхоналарда 12 та ўрин қабул қилинган. Овқат ва хўжалик-маиший, ҳамда даволаш эҳтиёжларига иссиқ сув тайёрлаш /кийим-кечакни ювишсиз/ учун газнинг йиллик сарфи.

$$Q_{KAC} = \frac{24615}{1000} \cdot 12 \cdot \frac{3200 + 9200}{36,742} = 99687 \text{ м}^3 / \text{йил}$$

5. Ресторан, ошхона ва кафеларга газнинг йиллик сарфи.

Аҳолининг ресторан ва ошхоналар хизматидан фойдаланадиган қисмининг умумий сонини 25% га тенг деб қабул қилинади.

$$Q_{ош} = 0,25 \cdot N \cdot \frac{n}{Q_H^P} \text{ м}^3 / \text{йил}$$

бунда $n = 365 (n_8 + n_9) = 365 (4,2 + 2,1) = 2299,5 \text{ МЖ/тушлик};$

$n_8 = 4,2$ ва $n_9 = 2,1$ - тушлик ва нонушта (кечлик)ни тайёрлашга кетадиган иссиқлик сарфининг белгиланган маъёри, МЖ/тушлик (КМК 2.04.08-96, 2-жадвал).

$$Q_{ош} = 0,25 \cdot 24615 \cdot \frac{2299,5}{36,742} = 385133 \text{ м}^3 / \text{йил}$$

6. Нон заводига газнинг сарфи.

Бир киши учун бир кунлик нон маҳсалотини 0,6 кг деб қабул қиламиз. Шундан:

- 0,3 кг - думалоқ нон
- 0,2 кг - булка ва бошқалар
- 0,1 кг - қандолат маҳсулотлари

Зарурий нон маъсулотларининг йиллик ҳажми:

думалоқ нон $A = \frac{N \cdot 0,3 \cdot 365}{1000} = \frac{24615 \cdot 0,3 \cdot 365}{1000} = 2695, \text{ тн};$

булка ва батонлар $B = \frac{N \cdot 0,2 \cdot 365}{1000} = \frac{24615 \cdot 0,2 \cdot 365}{1000} = 1797, \text{ тн};$

қандолат маҳсулотлари $B = \frac{N \cdot 0,1 \cdot 365}{1000} = \frac{24615 \cdot 0,1 \cdot 365}{1000} = 898, \text{ тн}.$

Нон заводга газнинг йиллик сарфи:

$$Q_{H.3.} = \frac{A \cdot n_{10} + B \cdot n_{11} + B \cdot n_{12}}{Q_H^P} = \frac{2695 \cdot 2500 + 1797 \cdot 5400 + 898 \cdot 7750}{36,742} = 636895, \text{ м}^3 / \text{йил}$$

бунда $n_{10}=2500$, $n_{11}=5400$ ва $n_{12}=7750$ - думалоқ нон, булка ва батонлар, қандолат маҳсулотларининг 1 тоннаси ёпишга, пиширишга сарф бўладиган иссиқликнинг белгиланган меъёрлари, МЖ/т (КМК 2.04.08-96, 2-жадвал.).

Мавзе (микрарайон) йиллик газ сарфларни 2 – жадвалга киритамиз.

2– жадвал

№ т/н	Истеъмолчилар	Ўлчам бирлиги	Микдор	КМК 2.04.08-96, 2-жадвал. бўйича ис- сиқлик сарфи нормаси	Газнинг йиллик сарфи $м^3 / йил$
1	2	3	4	5	6
1	Турар-жой бинолари, $Q_{т.ж.б}$	киши	24615	$n_1 = 3940$ $n_2 = 9430$ $n_3 = 5430$ МЖ/ киши	4784724
2	Маиший хизмат кўрсатиш корхона- лари, $Q_{м.х}$	улуш	0,05	$Q_{м.х} = 0,05 \cdot Q_{т.ж.б.}$	239236
3	Хаммомлар, $Q_{хаммом}$	киши	24615	$n_4 = 40$ МЖ/киши	418044
4	Кир ювиш корхо- налари, $Q_{к.ю.к.}$	тн		$n_3 = 8800$ МЖ/т	294774
5	Касалхоналар, $Q_{кас}$	жой		$n_6 = 3200$ МЖ/ жойга; $n_7 = 9200$ МЖ/жойга	99687
6	Ресторан ва ошхо- налар, $Q_{ош}$	киши		$n_8 = 4,2$; $n_9 = 2,1$ МЖ/тушлик	385133
7	Нон заводи, $Q_{н.з.}$	тн		$n_{10} = 2500$; $n_{11} = 5400$; $n_{12} =$ 7750 МЖ/т	636895
8	Марказий истиш*				8061216
9	Шамоллатиш*				840496
10	Марказий иссиқ сув таъминоти*				1825952

* Газнинг соатлик сарфини ҳисоблашдан сўнг аниқланади (2.5 бандни қаранг).

Умумий сарф: 17586157 $м^3 / йил$.

2.5. Газнинг соатлик сарфини ҳисоблаш

1. Иситишга газнинг максимал соатлик сарфи қуйидаги ифода билан аниқланади

$$Q_{ис}^{max} = \frac{3,6 \cdot q_{ис} \cdot A(1 + K)}{1000 \cdot Q_n^P \cdot \eta}, \text{ м}^3/\text{соат}$$

бунда: $q_{ис}$ - турар-жой биноларининг 1 м^2 умумий майдонининг иситишга сарфланадиган курсаткичи, Вт (КМК 2.04.07-97), $q_{ис}=82 \text{ Вт/ м}^2$.

Турар-жой биноларининг 1 м^2 умумий майдонини истишга сарфланадиган максимал иссиқлик оқимининг йириклаштирилган кўрсаткичи $q_{ис}$, Вт, /(КМК 2.04.07-97).

Турар-жой иморатлари- нинг қавати	Бинонинг тавсифи	$t_{н.о} \text{ } ^\circ C$						
		-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1985 йилгача қрилган иморатлар учун								
1-2	Қувват тежам- корлик тадби- рларини ҳисо- бга олмаган	148	154	160	209	213	230	234
3-4		95	102	109	117	126	134	144
5 ва ундан юқориси		65	70	77	79	89	88	98
1-2	Қувват тежам- корлик тадби- рларини кўл- лашни ҳисоб- га олган ҳолда	147	153	160	194	201	218	222
3-4		90	97	103	111	119	128	137
5 ва ундан юқориси		65	69	73	75	82	88	92
1985 йилдан кейин қурилган иморатлар								
1-2	Янги, андаза- си бир хил лойиҳа	145	152	159	166	173	177	180
3-4		74	80	86	91	97	101	103
5 ва ундан юқориси бўйича		65	67	70	73	81	87	89

А- Турар –жой биноларнинг умумий майдони, м^2

κ_1 - жамоат биноларнинг иситишга сарфланадиган иссиқлик оқимини ҳисобга олувчи коэффициент; аниқ маълумот берилмаган тақдирда 0,25 га тенг қабул қилинади.

η - иситиш қурилмаларнинг фойдали иш коэффициент; қозонлар учун $\eta=0,8$.

Q_n^p – газнинг пастки ёниш иссиқлиги: (Муборак ГПЗ $Q_n^p= 36,742 \text{ МЖ/м}^3$)

$$Q_{ис}^{max} = \frac{3,6 \cdot 70 \cdot 443078 (1 + 0,25)}{1000 \cdot 36,742 \cdot 0,8} = 4748 \text{ м}^3/\text{соат}$$

2. Жамоат биноларининг шамоллатишга газнинг максимал соатлик сарфи .

$$Q_{шам}^{max} = \frac{3,6 \cdot \kappa_1 \cdot \kappa_2 \cdot q_{ис} A}{1000 \cdot Q_n^p \cdot \eta}, \text{ м}^3/\text{соат}$$

бунда: бунда $K_2 = 0,4$ - 1985 йилгача курилган жамоат биноларининг вентилизациясига иссиқлик сарфини ҳисобга олувчи коэффицент; $K_2 = 0,6$ - 1985 йилдан кейин курилганлари учун.

Мавзе бинолари асосан 1985 йилдан кейин кўрилган бўлиб иссиқлик сарфининг ҳисобга олувчи коэффицентни $k_2 = 0,6$ тенг деб қабул қиламиз, шунда

$$Q_{\text{шам}}^{\text{max}} = \frac{3,6 \cdot 0,25 \cdot 0,6 \cdot 70 \cdot 443078}{1000 \cdot 36,742 \cdot 0,8} = 570 \text{ м}^3/\text{соат}$$

3. Марказий иссиқ сув таъминотига газнинг ўртача соатлик сарфи.

$$Q_{\text{ис.с}}^{\text{yp}} = \frac{3,6 \cdot q_{\text{ис.с}} \cdot m}{1000 \cdot Q_{\text{н}}^{\text{p}} \cdot \eta} : \text{м}^3/\text{соат}$$

бунда: m- марказий иссиқ сув таъминотига эга бўлган яшовчилар сони

$$m = z_1 N = 0,2 \cdot 24615 = 4923 \text{ киши}$$

z_1 - мавзедаги марказий иссиқ сув таъминотига эга бўлган яшовчилар сонини ҳисобга олувчи коэффицент, $z_1 = 0,2$;

$q_{\text{ис.с}}$ - 1 кишига бир кеча-кундузда сув сарф қилиш ўрта меъёрига боғлиқ бўлган бир киши учун марказий иссиқ сув таъминотига ўртача соатлик иссиқлик сарфининг йириклаштирилган кўрсаткичи, Вт.

Ҳисобот ишларида жамоат биноларида иссиқ сувни истеъмол қилишни ҳисобга олингандаги иссиқ сув ўртача бир кеча-кундузлик сарфини 1 кишига 105 литр деб қабул қилиш мумкин. Бунда $q_{\text{ис.с}} = 376$ Вт бўлади, $Q_{\text{н}}^{\text{p}}$ -МЖ/м³, $\eta = 0,8$ - қозон курилмалари ёки сув илиткичларнинг ф.и.к.

$$Q_{\text{ис.с}}^{\text{yp}} = \frac{3,6 \cdot 376 \cdot 4923}{1000 \cdot 36,742 \cdot 0,8} = 227 \text{ м}^3/\text{соат}$$

4. Иситиш учун газнинг йиллик сарфи.

$$Q_{\text{ис}}^{\text{йил}} = 24 \cdot Q_{\text{ис}}^{\text{yp}} \cdot n_{\text{ис}}; \text{м}^3/\text{йил}$$

бунда:

$$Q_{\text{ис}}^{\text{yp}} = Q_{\text{ис}}^{\text{max}} \frac{t_{\text{ич}} - t_{\text{ур.ис}}}{t_{\text{ич}} - t_{\text{м.ис}}} \text{ м}^3/\text{соат}$$

$Q_{\text{ис}}^{\text{yp}}$ – иситиш учун газнинг ўртача соатлик сарфи, м³/соат

$Q_{\text{ис}}^{\text{max}}$ – иситиш учун газнинг максимал соатлик сарфи (1 банд буйича $Q_{\text{ис}}^{\text{max}} = 4748 \text{ м}^3/\text{соат}$);

$t_{\text{ич}}$ - хона ички ҳавосининг ҳисобий ҳарорати, °C, $t_{\text{ич}} = 18^\circ\text{C}$;

$t_{\text{ур.ис}}$ - ташки ҳавонинг иситиш давридаги ўртача ҳарорати $t_{\text{ур.ис}} = +1,8^\circ\text{C}$;

$t_{\text{м.ис}}$ - ташки ҳавонинг энг совук беш кунлик ўртача ҳарорати (иситиш системаси ҳисоби учун «Б» параметр буйича) $t_{\text{м.ис}} = -12^\circ\text{C}$;

$n_{\text{ис}}$ - иситиш давридаги давомийлиги, $n_{\text{ис}} = 131$ сутка;

$$Q_{uc}^{yp} = 4748 \frac{18 - 1,8}{18 - (-12)} = 2564 \text{ м}^3/\text{соат}$$

$$Q_{uc}^{йил} = 24 \cdot 2564 \cdot 131 = 8061216 \text{ м}^3/\text{йил}$$

5. Шамоллатиш учун газнинг йиллик сарфи

$$Q_{шам}^{йик} = Z \cdot Q_{шам}^{yp} \cdot n_{uc}; \text{ м}^3/\text{соат}.$$

бунда: $Z=16$ соат, шамоллатиш системасининг бир кеча-кундузда ишлаш соати (агар берилмаган бўлса)

$Q_{шам}^{yp}$ - шамоллатиш системасида ҳавони иситиш учун газнинг ўртача соатлик сарфи.

$$Q_{шам}^{yp} = Q_{шам}^{\max} \frac{t_{ич} - t_{yp,uc}}{t_{ич} - t_{миша}} \text{ м}^3/\text{соат}.$$

$Q_{шам}^{\max}$ - шамоллатиш системасида ҳавони иситиш учун газнинг максимал соат мен сарфи (2 банд) $Q_{шам}^{\max} = 570 \text{ м}^3/\text{соат}.$

$t_{м шам}$ – ташки ҳавонинг энг совуқ оии учун ўртача ҳарорат (учун ҳаво алмаштириш ҳисоби учун «А» параметр буйича) $t_{м шам} = -5^\circ\text{C};$

$$Q_{шам}^{yp} = 570 \frac{18 - 1,8}{18 - (-5)} = 401 \text{ м}^3/\text{соат}.$$

$$Q_{шам}^{йик} = 16 \cdot 401 \cdot 131 = 840496 \text{ м}^3/\text{йил}$$

6. Марказий иссиқ сув таъминоти учун газнинг йиллик сарфи.

$$Q_{uc}^{йил} = 24 \cdot Q_{uc,c}^{yp} \cdot n_{uc} + \beta \cdot 24 \cdot Q_{uc,c}^{yp} (350 - n_{uc}) \frac{55 - t_{с.ёз}}{55 - t_{с.киш}}; \text{ м}^3/\text{йил}$$

бунда: β - ёз даврида иссиқ сувнинг ўртача соатлик сарфининг пасайишини ҳисобга олувчи коэффициент $\beta=0,8;$

$t_{с.ёз} = +15^\circ\text{C}, t_{с.киш} = +5^\circ\text{C}$ совуқ сувнинг ёз ва киш давридаги ҳароратлари.

$$Q_{uc,c}^{йил} = 24 \cdot 227 \cdot 131 + 0,8 \cdot 24 \cdot 227 \cdot (350 - 131) \frac{55 - 15}{55 - 5} = 1825952 \text{ м}^3/\text{йил}$$

7. Газнинг йиллик сарфи шаҳар ёкилги системасининг белгилайди.

Газ тармоқлари ва иншоотларни бу сарфдан фойдаланмайди.

Ҳисоб учун асос қилиб газ истеъмол объектларининг иш жараёнига боғлиқ бўлган соатлик сарф олинади. Соатлик сарфи истеъмолчиларнинг йиллик сарфларини максимал соат коэффициенти ҳисобга олингандаги умумий деб қуйидаги ифода орқали аниқланади.

$$Q_{х.с} = K_m \cdot Q_{т.ж.б.} \text{ м}^3 / \text{соат}$$

K_m - максимал соат коэффициенти.

Маиший истеъмолчилар учун максимал соат коэффиценти газдан фойдаланувчи яшовчилар сонига боғлиқ бўлади (КМК 2.04.08-96, 4-жадвал.)

Газ билан таъминланган аҳоли сони, минг киши	1	2	3	5	10	20	30	40	50	100
K_m	$\frac{1}{1800}$	$\frac{1}{2000}$	$\frac{1}{2050}$	$\frac{1}{2100}$	$\frac{1}{2200}$	$\frac{1}{2300}$	$\frac{1}{2400}$	$\frac{1}{2500}$	$\frac{1}{2600}$	$\frac{1}{2800}$

8. Коммунал-маиший ва бошқа корхоналарнинг соат сарфлари шу корхоналарнинг максимал соат коэффицентларини ҳисобга олиб (КМК 2.04.08-96, 5-жадвал. бўйича) га мувофиқ аниқланади.

$$Q_{x.c.} = K_m \cdot Q_{K.M.} \quad m^3 / соат$$

Коммунал-маиший ва бошқа корхоналарнинг соат сарфлари шу корхоналарнинг максимал соат коэффицентлари (КМК 2.04.08-96, 5-жадвал.)

Корхоналар	Максimal соат коэффицентлари, K_m
Ҳаммомлар	1/2700
Кир ювиш корхоналари	1/2900
Жамоат ошхоналари	1/2000
Нон ва қандолат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналар	1/6000

Газнинг ҳисобий соат сарфларни 3-жадвалга ёзамиз.

3– жадвал

№	Истеъмолчилар	$Q_{йил}$ м ³ /йил	КМК 2.04.08-96	$Q_{x.c.}$ м ³ /соат	Эслатма
1	Турар жой бинолари	4784724	1/2345	2040	п/б
2	Маиший хизмат курсатиш корхонаси	239236	1/2345	102	п/б
3	Ҳаммомлар	418044	1/2700	155	ў/б
4	Кир ювиш корхонаси	294774	1/2900	102	ў/б
5	Касалхоналар	99687	1/2700	37	п/б
6	Ресторан ва ошхоналар	385133	1/2000	193	ў/б
7	Нон заводи	636895	1/6000	106	ў/б
8	Марказлаштирилган	8061216		4748	ў/б

Лист

	иситиш				
9	Шамоллатиш	840496		570	ў/б
10	Марказий иссиқ сув таъминоти	1825952		227	у/б
	Жами	17586157		8280	

Микрорайоннинг ҳисобий умумий газ сарфи: 8280 м³/соат

Шундан:

- паст босим газ тармоқларида $Q_{п.б} = Q_{гpn} = 2179 \text{ м}^3/\text{соат}$
- ўрта босим газ тармоқларида $6101 \text{ м}^3/\text{соат}$

2.6. Паст ва ўрта босим газ тармоқларини гидравлик ҳисоби

Газ тармоқларини гидравлик ҳисоб қилишнинг вазифаси таъминлаш манбаидан энг узокда жойлашган истеъмолчиларга рухсат этилган босим йукотишдан ва ҳисобий соатлик сарфлари микдоридан тоқозо этган газ қувурларининг диаметрларини аниқлашдан иборатдир.

Пастки босимни гидравлик ҳисоби қуйидаги тартибда бажарилади: микрорайоннинг бош режасидан ГРП ни жойлаштириш урни аниқланади. Хар бир ГРП орқали ва энг кулай ҳаракат радиусига қараб ГРПнинг урн ива сони қабул қилинади. Жавонли ГРПларнинг урни энг кулай иктисодли таъминлаш радиуси 50 ± 300 м га тенг, стационар ГРП ларнинг 400 ± 800 м. Газ қувирларининг кўча йуллари буйлаб ётқизишни белгиланади.

Ҳисобий соатлик сарфлари $50 \text{ м}^3/\text{соатдан}$ ортиқ бўлган истеъмолчиларни ўрта босим тармоқларига уланади. Тармоқларнинг схемаси буйлаб газ қувурларини ҳисоблаш участкаларига бўлиб чикилади ва уларнинг хакикий узунликлари метр ўлчамда курсатилади.

Барча ҳисоблаш участкалари ва халкасимон газ қувурлари тартиб буйича ракамланади.

Сунгра паст босим тармоқлари участкаларининг ҳисобий узунликлари ва таъминланиш шартлари аниқланади. Агар истеъмолчилар газ қувурларининг бир томони буйлаб жойлашган бўлса, у холда бундай участкаларни бир томонлама таъминловчи дейилади. Унда участкаларнинг ҳисобий узунлиги хакикий узунликнинг яримига тенг бўлади, яъни $l_x = l_{x.k}/2$. Агар истеъмолчилар газ қувурининг икки томони буйлаб жойларга булинса, у холда бундай участкани икки томонлама таъминловчи дейилади. Бундай участканинг ҳисобий узунлиги хакикий узунлигига тенг бўлади, яъни $l_x = l_{x.k}$.

Ўрта босим газ қувурларига ГРП, хаммом, кир ювиш комбинати, козонхона, нон заводи ва бошка йирик бир жойда тупланган истеъмолчилар уланади.

Ўрта босим газ қувурининг трассаси мумкин кадар йирик бир жойда тупланган истеъмолчилар якинида утказилиши керак ва улар боши берк ёки халкасимон шаклда ётказилади.

Участкалар номерланади, трасса охиридан бошлаб участкаларнинг ҳисобий сарфлари аниқланади ва газ оқимига қарши истеъмолчиларнинг ҳисобий сарфлари жамлаб чиқилади. Участкаларнинг ҳақиқий узунликлари (км) ифодасида аниқланиб ёзиб чиқилади. Ёнг охиридаги истеъмолчилар олдида. $P_{ax} = 2,2$ ата (0,22 МПа)га тенг бўлади.

2.7. Гидравлик ҳисоблаш учун ЭХМни қўллаш

Ҳозирги вақтда илмий-техник ҳисобларда иқтисодий ва таълим ҳамда бошқа соҳаларда ҳисоблаш системаларда (ЭХМлар) кенг қўлланилмоқда. ЭХМларни халқ хужалигида қўллаш катта самара беради. ЭХМларни инсон фаолиятининг турли соҳаларда қўлланиши учун узгача талаб ва эҳтиёж тугдиради, шу сабабли ЭХМни техник олий укув юртлирида ҳам кенг қўлланилмоқда

ЭХМнинг роли янада юқорирак бўлиши АСУ ва САПРнинг янада чуқурук узлаштирилишига боғлиқ. Шунинг учун газ таъминотда курси бўйича диплом лойиҳаларига САПР элементлари киритилади ва асосан газ тармоқларининг ЭХМда гидравлик ҳисоби «HYDRO» программаси, ПЭХМ қўллаш билан амалга оширилади. Газ таъминоти системаларининг паст, ўрта ва юқори босим тармоқлари гидравлик ҳисоби бўйича тушинтириш хатто қуйида келтирилган бўлиб бу талабларга ёрдам беради. Газ қувурлари тармоқларнинг гидравлик ҳисоб ЭХМда автоматик равишда бажариш учун программа мослаштирилган, асосан газ сарфларининг ҳисоблаш ва тармоқ участкаларида мос диаметрларини танлаш, тармоқ нуқталарида газ босимини аниқлаш (ГРП) ГРС нағрузкасини аниқлаш, тармоқнинг тўла гидравлик боғлиқлигини диаметр бўйича қувурлар спецификациясини тузиш.

Лойиҳалаштирилган газ таъминоти тармоқларни ҳисоблаш учун қуйидагилар бажарилади:

- I. ГРС ва ГРПларни урни тармоқ нағрузкалари ва узунликлари маълум бўлганда танланган схема бўйича газ оқимларини оптимал таксимлаш.
- II. Газ босими тартиби ГРС ва ГРПлар урни участкалар узунликлари маълум бўлганда лозим бўлганда босимни тушишини тўла ишлатилиши ва минимал капитал маблаг сарфини тугри стандарт қувурлар диаметрлари ўлчамларини танлаш.
- III. Қувурлар диаметр ива узунлиги ҳамда улардаги газни сарфини маълум бўлганда тугунларда газни сарфини маълум бўлганда тугунларда газ босимини ҳисоблаш ва уларни босим бўйича боғлаш.

Талабнинг ЭХМ билан шу тартиб 2 боскичга бўлинади.

Биринчи боскич –берилган маълумотларни йиғиш ва тайёрлаш.

Бу ерда қуйидаги маълумотлар бажарилади:

- Районнинг (аҳолии сони, яшаш майдони ва бошқалар) бош режасидан зарур кучирмалар келтирилади;
- Корхонадаги козонхона нагрузкаси аниқланади
- Газ тармоқлардаги йиғилган маълумотларни қайтадан куриб чиқилади;
- ЭХМда гидравлик ҳисоблаш учун маълумотларни тайёрлаш;

Иккинчи боскич- ЭХМга берилган маълумотларни киритиш ва бевосита ҳисоблашни бажариш.

Норматив ҳужжатлар талабларига асосланган ҳолда ЭХМ да газ тармоқлари гидравлик ҳисоби учун маълумотларни тайёрлаш инструкцияси берилган маълумотларга асосланган ҳолда олиб бланкага киритилади.

Газ тармоқлари хақида қуйидаги маълумотлар булиши керак:

- А) газнинг характеристикаси ва тармоқ иш тартиби;
- Б) тармоқ участкалари жадвали;
- В) истеъмолчилар жадвали;
- Г) газ манбаалари жадвали;
- Д) район бўйича нагрузка руйхати;
- Е) танланаган диаметр руйхати;

Берилган маълумотларни ЭХМ га киритиш параметрлар билан билан бажарилади.


Берилган маълумотларни тузатиш талаба томонидан икки ҳолда бажаради:

1. Берилган маълумотлар хато бўлганда, талаба хатони топиб узгартириш киритади.
2. Ҳисобнинг янги варианты бажарилганда.


Ҳисоб натижаларини куриб чиқиб ва участкаларда газ сарфланишини таъминланиши ва босимни анализ қилиб, талаба бир қарорга келади: қайта вариант керакми ёки йўқми.

Инструкция бўйича маълумотларни тайёрлаш.

Киска ҳисобнинг алгоритми



Операцияларни бажариш тартиби ва таркиби



Дастлаб 1-вариант тулдирилади;

- Участкалар сони (2560 дан куп эмас);

- Йуловчи сарф ($\text{м}^3/\text{соат}$), ёки келтирилган узунликни, ёки коэффициентлар купайтмаси ёки ўрта (юқори) босим учун участка охиридаги сарф, $\text{м}^3/\text{соат}$.

- Участка узунлиги, м; диаметр ноиери номери; участка белгиси;

0- Янги қувур ўлчамини танлаш;

1- Янги курсатилган қувур ўлчамини танлаш;

2- Мавжул курсатилган қувур ўлчамини танлаб олиш;

3- Мавжуд курсатилган қувур ўлчамини қўллаш;

4- Мавжуд курсатилган қувур ўлчамини танлаш;

Сунгра тармоқлар манбаи жадвали тулдирилади. У факат паст босим учун иштирок этади. Хар бир истеъмолчи учун қуйидагилар курсатилади.

-Нукта номири; - сарфи, $\text{м}^3/\text{соат}$;

Кейин районлар тартиб номери буйича, агар келтирилган узунлик ёки коэффициентлар купайтмаси берилган бўлса, районнинг текис нагрукаси курсаткичи ёзилади.

Қувур ўлчамлари жадвали келтирилади

- Қувур ташки диаметри, мм;

- Қувур деворининг калинлиги, мм;

Қувур диаметрининг ўлчамлари ушиб бориш тартибида қуйидагилардан бири;

- Агар йуловчи сарфлар берилган бўлса;
- Агар келтирилган узунликлар берилган бўлса;
- Агар каватлвр ва иморатлар коэффициентлари купайтмаси берилган бўлса;
- газнинг солиштирма огирлиги $\text{кг}/\text{м}^3$
- газнинг ковукоклиги;
- Махаллий босим йукотиши коэффициенти;
- тармоқларда энг кам рухсат этилган босим $\text{кг}/\text{м}^2$ (паст босим учун, акс холда ата);
- агар мавжуд тармоқ ҳисобланса 0 қуйилади.
- Газ манбаи микдори ;
- Истеъмолчилар сони (750 гача);
- Районнинг юкламаси буйича сони (40 гача)
- Берилган диаметрлар сони (40 гача)

Кейин участка тармоқлари жадвалини тулдириш давом эттирилади. Хар бир участка тармоги учун қуйидагилар курсатилади. Акс холда бу майдон буш колдирилади.

- Участка бошининг нуктаси номери (1дан 32760 гача)
- Участка охири нуктаси номери (1дан 32760 гача).

Газ тармоғини компьютерда гидравлик ҳисоби
Паст босимли газ тармоғи 1 ГРПли Вариант №1

57 0.77 0.000015 1.1 180 1 1 10			Ҳақиқий участкалар сони Q даги $q_{\text{пут}}$ 2- k_1 x k_2 Газнинг солиштирма оғирлиги (кгс/м ³) Газнинг қовушқоқлиги Маҳаллий босим йўқолиш коэффиценти Минимал босим Манбалар сони (ГРП) Нуқтавий истеъмолчилар сони Юклама бщйича районлар сони Берилган диаметрлар сони
59	300	2040	Биринчи устун – нуқта номери Иккинчи устун – босим (кгс/м ²) Учинчи устун – сарф бўйича чегаралар
59	102 37		Истеъмолчилар тўғрисида маълумот Биринчи устун – нўқта номери Иккинчи устун – сарф, м ³ /соат
2179			Районга бўлган юклама (м ³ /соат)
1	57	3	Биринчи устун – ташқи диаметр Иккинчи устун – девор қалинлиги
2	76	3.5	
3	89	3.5	
4	108	4	
5	133	4	
6	159	4.5	
7	219	6	
8	273	7	
9	325	7	
10	372	8	

№/№ т/б	Тизим участкаси		L _{келт ёки} q _{йўл} K ₁ xK ₂ Ўр/б ва ю/б учун сарф	Участка узудлиги, м	Диаметр №	Диаметр белгиси 0- янги 1- янги лойихаланган 2- мавжуд бўлган мавжуд бўлган лойихаланган
	Боши	Охири				
1.	38 – 32		0,5	210	1	0
2.	39 – 38		0,5	180	1	0
3.	33 – 39		0,5	200	1	0
4.	33 – 27		1	200	1	0
5.	32 – 26		1	190	1	0
6.	31 – 32		1	240	1	0
7.	31 – 25		0,5	190	1	0
8.	30 – 31		0,5	140	1	0
9.	29 – 30		1	140	1	0
10.	29 – 23		1	190	1	0
11.	28 – 29		0,5	210	1	0
12.	25 – 24		1	140	1	0
13.	25 – 18		1	160	1	0
14.	26 – 25		1	240	1	0
15.	26 – 19		1	160	1	0
16.	27 – 26		1	180	1	0
17.	20 – 27		0,5	170	1	0
18.	20 – 14		0,5	250	1	0
19.	19 – 20		0,5	220	1	0
20.	19 – 13		1	250	1	0
21.	18 – 19		1	240	1	0
22.	18 – 11		1	240	1	0
23.	17 – 18		1	140	1	0
24.	16 – 17		1	140	1	0
25.	16 – 9		1	240	1	0
26.	15 – 16		0,5	180	1	0
27.	25 – 40		0,5	20	1	0
28.	34 – 28		0,5	110	1	0
29.	35 – 34		0,5	180	1	0
30.	35 – 29		0,5	210	1	0
31.	36 – 36		0,5	200	1	0
32.	36 – 31		0,5	220	1	0
33.	37 – 36		0,5	170	1	0
34.	38 – 37		1	150	1	0
35.	8 – 15		1	190	1	0
36.	1 – 8		1	160	1	0
37.	9 – 2		1	130	1	0
38.	10 – 9		1	140	1	0
39.	11 – 10		0,5	140	1	0
40.	11 – 4		0,5	130	1	0
41.	12 – 11		0,5	155	1	0
42.	13 – 12		0,5	155	1	0
43.	13 – 6		0,5	130	1	0
44.	14 – 13		0,5	220	1	0
45.	7 – 14		0,5	130	1	0

46.	6 – 7	0,5	220	1	0
47.	5 – 6	0,5	155	1	0
48.	4 – 5	1	155	1	0
49.	3 – 4	1	140	1	0
50.	2 – 3	1	140	1	0
51.	1 – 2	1	180	1	0
52.	22 – 28	1	170	1	0
53.	21 – 15	1	130	1	0
54.	22 – 21	1	140	1	0
55.	23 – 22	0,5	210	1	0
56.	23 – 16	1	160	1	0
57.	24 – 23	1	140	1	0

Отдел: - ПСЭИК
 Исполнитель: - Хайитбоев Н.Ж.
 Договор: -
 Объект: -
 Вариант: - 1 ГРП
 Район: -
 Дата заказа: -

№ Исходные данные об участке
 п/п

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА

	Начало	конец	длина	Расход	Д а в л е н и е		Размер трубы
					В начале	В конце	
1	38 – 32		210	-53,8	224,94	252,28	89*3,50
2	39 – 38		180	-16,5	197,40	224,94	57*3,50
3	33 – 39		200	3,9	199,79	197,40	57*3,50
4	33 – 27		200	-24,4	199,79	268,74	57*3,50
5	32 – 26		190	-17,0	262,28	286,09	57*3,50
6	31 – 32		240	102,4	290,30	252,28	108*4,00
7	31 – 25		190	-366,4	290,30	299,05	219*5,00
8	30 – 31		140	-78,5	264,22	290,30	89*3,50
9	29 – 30		140	-49,8	217,52	254,22	76*3,50
10	29 – 23		190	-50,9	217,52	270,67	76*3,50
11	28 – 29		210	-15,9	184,14	217,52	57*3,50
12	25 – 24		140	337,6	299,05	293,49	219*6,00
13	25 – 18		160	486,3	299,05	286,73	219*6,00
14	26 – 25		240	-400,1	286,09	299,05	219*6,00
15	26 – 19		160	145,6	286,09	238,30	108*4,00
16	27 – 26		180	-138,8	268,74	286,09	133*4,50
17	20 – 27		170	-77,1	226,86	268,74	89*3,50
18	20 – 14		250	53,3	226,86	194,99	89*3,50
19	19 – 20		220	20,3	238,30	226,86	76*3,50
20	19 – 13		250	104,9	238,30	196,46	108*4,00
21	18 – 19		240	68,6	266,73	236,30	89*3,50
22	18 – 11		240	216,1	286,73	234,98	133*4,50
23	17 – 18		140	-121,8	266,26	286,73	108*4,00
24	16 – 17		140	-93,2	237,39	256,28	108*4,00
25	16 – 9		240	66,9	237,39	191,15	89*3,50
26	15 – 16		180	-71,5	222,47	237,39	108*4,00
27	25 – 40		20	-1668,0	299,08	300,00	377*3,00
28	34 – 28		110	-0,7	163,66	184,14	57*3,50
29	35 – 34		180	14,1	206,94	163,66	57*3,50
30	35 – 29		210	-8,2	206,94	217,52	57*3,50
31	36 – 36		200	46,9	253,95	206,94	76*3,50
32	36 – 31		220	-104,8	253,95	290,30	106*4,00
33	37 – 36		170	-16,4	225,22	253,95	57*3,50
34	38 – 37		150	-0,0	224,94	225,22	57*3,50

35	8 – 15	190	-32,8	199,49	222,47	76*3,50
36	1 – 8	160	-14,6	177,88	199,49	57*3,50
37	9 – 2	130	28,1	191,15	179,03	76*3,50
38	10 – 9	140	13,4	207,99	191,15	57*3,50
39	11 – 10	140	42,0	234,95	207,99	76*3,50
40	11 – 4	130	65,0	234,95	211,19	89*3,50
41	12 – 11	155	-41,0	206,34	234,96	76*3,50
42	13 – 12	155	-9,3	196,68	206,34	57*3,50
43	13 – 6	130	34,0	196,88	179,84	76*3,50
44	14 – 13	220	-3,1	194,99	196,88	57*3,50
45	7 – 14	130	-14,5	177,51	194,99	57*3,50
46	6 – 7	220	3,5	179,84	177,51	57*3,50
47	5 – 6	155	-2,0	180,77	179,84	57*3,50
48	4 – 5	155	-17,8	211,19	180,77	57*3,50
49	3 – 4	140	18,7	181,16	211,19	57*3,50
50	2 – 3	140	-4,4	177,03	179,03	57*3,50
51	1 – 2	180	2,8	177,68	179,03	57*3,50
52	22 – 28	170	20,5	229,53	184,14	57*3,50
53	21 – 15	130	-4,3	220,60	222,47	57*3,50
54	22 – 21	140	9,6	229,53	220,60	57*3,50
55	23 – 22	210	67,6	270,67	229,53	89*3,50
56	23 – 16	160	118,9	270,67	237,39	106*4,50
57	24 – 23	140	308,9	293,49	270,67	159*4,50
ОБЩИЙ РАСХОД		2179,0				

МЕТАЛЛОЁМКОСТЬ СЕТИ

Диаметр	толщина	Проектируемые		В том числе 1-я		Существующие сохраняемые		Существующие Аннулируемые		Проект и суш сохраняемые	
		Длина	вес	Длина	вес	Длина	вес	Длина	вес	Длина	вес
57	3,50	4,035	18,63	4,035	18,63	0,000	0,00	0,000	0,00	4,035	18,63
76	3,50	1,495	9,35	1,495	9,35	0,000	0,00	0,000	0,00	1,495	9,35
89	3,50	1,590	11,73	1,690	11,73	0,000	0,00	0,000	0,00	1,690	11,73
108	4,00	1,490	15,29	1,49	16,29	0,000	0,00	0,000	0,00	1,49	16,29
133	4,50	0,420	5,99	0,420	5,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,420	5,99
159	4,50	0,140	2,40	0,140	2,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,140	2,40
219	6,00	0,730	23,01	0,730	23,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,730	23,01
377	8,00	0,020	1,46	0,020	1,46	0,000	0,00	0,000	0,00	0,020	1,46
Всего		9,920	87,86	9,920	67,86	0,000	0,00	0,000	0,00	9,920	87,86

Газ тармоғини компьютерда гидравлик ҳисоби
Паст босимли газ тармоғи 1 ГРПли Вариант №1

60 2 0.77 0.000015 1.1 180 1 1 10			Ҳақиқий участкалар сони Q даги $q_{\text{пут}}$ 2- k_1 x k_2 Газнинг солиштирма оғирлиги (кгс/м ³) Газнинг қовушқоқлиги Маҳаллий босим йўқолиш коэффиценти Минимал босим Манбалар сони (ГРП) Нуқтавий истеъмолчилар сони Юклама бўйича районлар сони Берилган диаметрлар сони
59	300	1190	Биринчи устун – нуқта номери Иккинчи устун – босим (кгс/м ²) Учинчи устун – сарф бўйича чегаралар
59	25		Истеъмолчилар тўғрисида маълумот Биринчи устун – нуқта номери Иккинчи устун – сарф, м ³ /соат
2179			Районга бўлган юклама (м ³ /соат)
1	57	3	Биринчи устун – ташқи диаметр Иккинчи устун – девор қалинлиги
2	76	3.5	
3	89	3.5	
4	108	4	
5	133	4	
6	159	4.5	
7	219	6	
8	273	7	
9	325	7	
10	372	8	

№/№ т/б	Тизим участкаси		L _{келт ёки} q _{йўл} K ₁ xK ₂ Ўр/б ва ю/б учун сарф	Участка узуңлиги, м	Диаметр №	Диаметр белгиси 3- янги 4- янги лойихаланган 5- мавжуд бўлган мавжуд бўлган лойихаланган
	Боши	Охири				
1.	38 – 32		0,5	210	1	0
2.	39 – 38		0,5	180	1	0
3.	33 –39		0,5	200	1	0
4.	33 – 27		1	200	1	0
5.	32 –26		1	190	1	0
6.	31 –32		1	240	1	0
7.	31 – 25		0,5	190	1	0
8.	30 –31		0,5	140	1	0
9.	29 – 30		1	140	1	0
10.	29 – 23		1	190	1	0
11.	28 –29		0,5	210	1	0
12.	25 – 24		1	140	1	0
13.	25 – 18		1	160	1	0
14.	26 – 25		1	240	1	0
15.	26 – 19		1	160	1	0
16.	27 – 26		1	180	1	0
17.	20 – 27		0,5	170	1	0
18.	20 – 14		0,5	250	1	0
19.	19 – 20		0,5	220	1	0
20.	19 – 13		1	250	1	0
21.	18 –19		1	240	1	0
22.	18 – 11		1	240	1	0
23.	17 – 18		1	140	1	0
24.	16 – 17		1	140	1	0
25.	16 – 9		1	240	1	0
26.	15 – 16		0,5	180	1	0
27.	25 – 40		0,5	20	1	0
28.	34 – 28		0,5	110	1	0
29.	35 – 34		0,5	180	1	0
30.	35 – 29		0,5	210	1	0
31.	36 – 36		0,5	200	1	0
32.	36 – 31		0,5	220	1	0
33.	37 – 36		0,5	170	1	0
34.	38 – 37		1	150	1	0
35.	8 – 15		1	190	1	0
36.	1 – 8		1	160	1	0
37.	9 – 2		1	130	1	0
38.	10 – 9		1	140	1	0
39.	11 – 10		0,5	140	1	0
40.	11 –4		0,5	130	1	0
41.	12 – 11		0,5	155	1	0
42.	13 – 12		0,5	155	1	0
43.	13 – 6		0,5	130	1	0
44.	14 – 13		0,5	220	1	0
45.	7 – 14		0,5	130	1	0

46.	6 – 7	0,5	220	1	0
47.	5 – 6	0,5	155	1	0
48.	4 – 5	1	155	1	0
49.	3 – 4	1	140	1	0
50.	2 – 3	1	140	1	0
51.	1 – 2	1	180	1	0
52.	22 – 28	1	170	1	0
53.	21 – 15	1	130	1	0
54.	22 – 21	1	140	1	0
55.	23 – 22	0,5	210	1	0
56.	23 – 16	1	160	1	0
57.	24 – 23	1	140	1	0
58.	23 – 22	1	210	1	0
59.	23 – 16	1	160	1	0
60.	24 – 23	1	140	1	0

Отдел: - ПСЭИК
 Исполнитель: - Хайитбоев Н.Ж.
 Договор: -
 Объект: -
 Вариант: - 4 ГРП
 Район: -
 Дата заказа: -

№ Исходные данные об участке
 п/п

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА

	Начало	конец	длина	Расход	Д а в л е н и е		Размер трубы
					В начале	В конце	
1	38 – 32		210	-80,7	238,34	295,35	89*3,50
2	39 – 38		180	-21,9	186,83	238,34	57*3,50
3	33 – 39		200	-2,5	185,65	186,83	57*3,50
4	33 – 27		200	-18,0	185,65	225,49	57*3,50
5	32 – 26		190	202,6	295,36	258,90	133*4,50
6	31 – 32		240	-64,0	197,63	295,35	76*3,50
7	31 – 25		190	12,0	197,63	179,27	57*3,50
8	30 – 31		140	26,1	249,91	197,63	57*3,50
9	29 – 30		140	64,8	293,51	249,91	76*3,50
10	29 – 23		190	69,1	293,51	203,03	76*3,50
11	28 – 29		210	-73,7	245,27	293,51	69*3,50
12	25 – 24		140	-7,0	179,27	182,96	57*3,50
13	25 – 18		160	-31,6	179,27	197,74	76*3,50
14	26 – 25		240	24,0	258,90	179,27	57*3,50
15	26 – 19		160	14,7	258,90	236,77	57*3,50
16	27 – 28		180	-65,2	225,49	258,90	69*3,50
17	20 – 27		170	-9,8	213,97	225,49	57*3,50
18	20 – 14		250	-21,7	213,97	226,10	76*3,50
19	19 – 20		220	12,5	236,77	213,97	57*3,50
20	19 – 13		250	-102,9	236,77	274,46	108*4,00
21	18 – 19		240	-16,1	197,74	236,77	57*3,50
22	18 – 11		240	-73,1	197,74	251,04	89*3,50
23	17 – 18		140	22,2	206,33	197,74	76*3,50
24	16 – 17		140	50,9	244,45	206,33	76*3,50
25	16 – 9		240	-220,0	244,45	297,96	133*4,50
26	15 – 16		180	-45,9	203,70	244,45	76*3,50
27	32 – 43		20	-412,8	295,35	300,91	159*4,50
28	29 – 42		20	-357,2	293,51	297,77	159*4,50
29	13 – 41		20	-327,0	274,48	301,58	108*4,00
30	9 – 40		20	-567,9	297,96	300,00	219*6,00
31	34 – 28		110	-12,8	233,30	245,27	57*3,50
32	35 – 34		180	2,0	233,57	233,30	57*3,50
33	35 – 29		210	-83,0	233,57	293,51	89*3,50
34	36 – 35		200	-40,1	198,21	233,57	76*3,50
35	36 – 31		220	2,8	198,21	197,63	57*3,50
36	37 – 36		170	4,1	200,65	198,21	57*3,50

37	38 – 37	150	20,5	238,34	200,65	57*3,50
38	8 – 16	190	3,7	205,95	203,70	57*3,50
39	1 – 8	160	21,6	250,16	205,95	57*3,50
40	9 – 2	130	93,8	297,96	280,40	108*4,50
41	10 – 9	140	-202,0	271,25	297,96	133*4,50
42	11 – 10	140	-173,4	251,04	271,25	133*4,50
43	11 – 4	130	20,6	251,04	218,19	57*3,50
44	12 – 11	155	-11,6	236,87	251,04	57*3,50
45	13 – 12	155	20,1	274,48	236,87	57*3,50
46	13 – 6	130	54,9	274,48	233,88	76*3,50
47	14 – 13	220	-71,9	226,10	274,48	89*3,50
48	7 – 14	130	-8,3	219,68	226,10	57*3,50
49	6 – 7	220	9,6	233,88	219,68	57*3,50
50	5 – 6	155	-12,9	216,92	233,88	57*3,50
51	4 – 5	155	3,0	218,19	216,92	57*3,50
52	3 – 4	140	10,8	229,38	218,19	57*3,50
53	2 – 3	140	25,1	280,40	229,38	57*3,50
54	1 – 2	180	-39,0	250,16	280,40	76*3,50
55	22 – 28	170	-25,0	184,86	245,27	57*3,50
56	21 – 15	130	-14,8	185,38	203,70	57*3,50
57	22 – 21	140	-1,0	184,86	185,38	57*3,50
58	23 – 22	210	11,3	203,03	184,86	57*3,50
59	23 – 16	160	-49,5	203,03	244,45	76*3,50
60	24 – 23	140	-36,7	182,96	203,03	76*3,50
ОБЩИЙ РАСХОД		2179,0				

МЕТАЛЛОЁМКСТЬ СЕТИ

Диаметр	толщина	Проектируемые		В том числе 1-я		Существующие сохраняемые		Существующие Аннулируемые		Проект и суш сохраняемые	
		Длина	вес	Длина	вес	Длина	вес	Длина	вес	Длина	вес
57	3,50	5,290	24,43	5,290	24,43	0,000	0,000	0,000	0,000	5,290	24,43
76	3,50	2,250	14,08	2,250	14,08	0,000	0,000	0,000	0,000	2,250	14,08
89	3,50	1,270	9,37	1,270	9,37	0,000	0,000	0,000	0,000	1,270	9,37
108	4,00	0,400	4,10	0,400	4,10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	4,10
133	4,50	0,710	10,12	0,710	10,12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,710	10,12
189	4,50	0,040	0,69	0,040	0,69	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	0,69
210	6,00	0,020	0,63	0,020	0,63	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,63
Всего		9,980	63,42	9,980	63,42	0,000	0,000	0,000	0,000	9,980	63,42

Газ тармоғини компьютерда гидравлик ҳисоби
Урта босимли газ тармоғи Вариант №1

18	Ҳақиқий участкалар сони	
3	Q даги $q_{\text{пут}}$ 2- κ_1 x κ_2	
0.77	Газнинг солиштирма оғирлиги (кгс/м ³)	
0.000015	Газнинг қовушқоқлиги	
1	Маҳаллий босим йўқолиш коэффициенти	
3	Минимал босим	
1	Манбалар сони (ГРП)	
13	Нуқтавий истеъмолчилар сони	
1	Юклама быйича районлар сони	
8	Берилган диаметрлар сони	
1	4	8280
Биринчи устун – нуқта номери		
Иккинчи устун – босим (кгс/м ²)		
Учинчи устун – сарф бўйича чегаралар		
Истеъмолчилар тығрисида маълумот		
Биринчи устун – нуқта номери		
Иккинчи устун – сарф, м ³ /соат		
8280		Районга бўлган юклама (м ³ /соат)
1	57	3
2	76	3.5
3	89	3.5
4	108	4
5	133	4
6	159	4.5
7	219	6
8	273	7
Биринчи устун – ташқи диаметр		
Иккинчи устун – девор қалинлиги		

№/№ т/б	Тизим участкаси	L _{келт} ёки q _{йўл} K ₁ xK ₂ Ўр/б ва ю/б учун сарф	Участка узушлиги, м	Диаметр №	Диаметр белгиси 6- янги 7- янги лойихаланган 8- мавжуд бўлган мавжуд бўлган лоийхаланган
	Боши Охири				
1.	1 – 2	0	1300	1	0
2.	2 – 3	0	530	1	0
3.	3 – 4	70	200	1	0
4.	4 – 5	400	200	1	0
5.	5 – 6	310	190	1	0
6.	6 – 7	530	240	1	0
7.	7 – 8	160	190	1	0
8.	8 – 9	70	140	1	0
9.	9 – 10	210	140	1	0
10.	10 – 2	320	190	1	0
11.	3 – 11	54	210	1	0
12.	4 – 12	280	140	1	0
13.	5 – 13	180	160	1	0
14.	6 – 14	10	240	1	0
15.	7 – 15	280	160	1	0
16.	8 – 16	240	180	1	0
17.	9 – 17	30	170	1	0
18.	10 – 18	80	250	1	0

Отдел: - ПСЭИК
 Исполнитель: - Хайитбоев Н.Ж.
 Договор: -
 Объект: -
 Вариант: - Тупиковая сеть
 Район: -
 Дата заказа: -

№ Исходные данные об участке
 п/п

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА

	Начало	конец	длина	Расход	Д а в л е н и е		Размер трубы
					В начале	В конце	
1	1 – 2		1300	13755,0	4,00	3,49	273*7,00
2	2 – 3		530	10966,9	3,49	2,99	219*6,00
3	3 – 4		70	10861,9	2,99	2,92	219*6,00
4	4 – 5		400	191,9	2,92	2,67	57*3,50
5	5 – 6		310	-13,1	2,67	2,68	57*3,50
6	6 – 7		530	113,1	2,68	2,80	57*3,50
7	7 – 8		160	-723,1	2,80	2,89	89*3,50
8	8 – 9		70	-2388,1	2,89	3,05	108*4,00
9	9 – 10		210	-2488,1	3,05	3,21	133*4,50
10	10 – 2		320	-2788,1	3,21	3,49	133*4,50
11	3 – 11		54	105,0	2,99	2,98	57*3,50
12	4 – 12		280	10670,0	2,92	2,63	219*6,00
13	5 – 13		180	205,0	2,67	2,54	57*3,50
14	6 – 14		10	100,0	2,68	2,67	57*3,50
15	7 – 15		280	610,0	2,60	2,47	76*3,50
16	8 – 16		240	1665,0	2,89	2,61	108*4,00
17	9 – 17		30	100,0	3,05	3,04	57*3,50
18	10 – 18		80	300,0	3,21	3,10	57*3,50
ОБЩИЙ РАСХОД			8280,0				

МЕТАЛЛОЁМКОСТЬ СЕТИ

Диаметр	толщина	Проектируемые		В том числе 1-я		Существующие сохраняемые		Существующие Аннулируемые		Проект и суш сохраняемые	
		Длин а	вес	Длина	вес	Длина	вес	Длин а	вес	Длин а	вес
57	3,50	1,594	7,36	1,594	7,36	0,000	0,00	0,000	0,00	1,594	7,36
76	3,50	0,280	1,75	0,280	1,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,280	1,75
89	3,50	0,160	1,18	0,160	1,18	0,000	0,00	0,000	0,00	0,160	1,18
108	4,00	0,310	3,18	0,310	3,18	0,000	0,00	0,000	0,00	0,310	3,18
133	4,50	0,530	7,56	0,630	7,56	0,000	0,00	0,000	0,00	0,530	7,56
219	6,00	0,880	27,73	0,880	27,73	0,000	0,00	0,000	0,00	0,880	27,73
273	7,00	1,300	59,69	1,300	59,69	0,000	0,00	0,000	0,00	1,300	59,69
Всего		5,054	108,46	5,054	108,46	0,000	0,00	0,000	0,00	5,054	108,46

Газ тармоғини компьютерда гидравлик ҳисоби Урта босимли газ тармоғи Вариант №1			
23 0.77 0.000015 1 3 1 13 1 8			Ҳақиқий участкалар сони Q дағи $q_{\text{пут}}$ 2- κ_1 x κ_2 Газнинг солиштира оғирлиги (кгс/м ³) Газнинг қовушқоқлиги Маҳаллий босим йўқолиш коэффициентлари Минимал босим Манбалар сони (ГРП) Нуқтавий истеъмолчилар сони Юклама бййича районлар сони Берилган диаметрлар сони
1	4	8280	Биринчи устун – нуқта номери Иккинчи устун – босим (кгс/м ²) Учинчи устун – сарф бўйича чегаралар
			Истеъмолчилар тығрисида маълумот Биринчи устун – нуқта номери Иккинчи устун – сарф, м ³ /соат
8280			Районга бўлган юклама (м ³ /соат)
1	57	3	Биринчи устун – ташқи диаметр Иккинчи устун – девор қалинлиги
2	76	3.5	
3	89	3.5	
4	108	4	
5	133	4	
6	159	4.5	
7	219	6	
8	273	7	

№/№ т/б	Тизим участкаси		L _{келт} ёки Q _{йўл} K ₁ xK ₂ Ўр/б ва ю/б учун сарф	Участка узудлиги, м	Диаметр №	Диаметр белгиси 9- янги 10- янги лойихаланган 11- мавжуд бўлган мавжуд бўлган лоийхаланган
	Боши	Охири				
1.	1 – 2		0	1300	1	0
2.	2 – 3		0	530	1	0
3.	3 – 4		70	200	1	0
4.	4 – 5		400	200	1	0
5.	5 – 6		310	190	1	0
6.	6 – 7		530	240	1	0
7.	7 – 8		160	190	1	0
8.	8 – 9		70	140	1	0
9.	9 – 10		210	140	1	0
10.	10 – 2		320	190	1	0
11.	3 – 11		54	210	1	0
12.	4 – 12		280	140	1	0
13.	5 – 13		180	160	1	0
14.	6 – 14		10	240	1	0
15.	7 – 15		280	160	1	0
16.	8 – 16		240	180	1	0
17.	9 – 17		30	170	1	0
18.	10 – 18		80	250	1	0
19.	8 – 19		20	160	1	0
20.	9 – 20		280	180	1	0
21.	10 – 21		30	170	1	0
22.	11 – 22		20	250	1	0
23.	17 – 18		80	250	1	0

Отдел: - ПСЭИК
 Исполнитель: - Хайитбоев Н.Ж.
 Договор: -
 Объект: -
 Вариант: - Кольцевая сеть
 Район: -
 Дата заказа: -

№ Исходные данные об участке
 п/п

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА

	Начало	конец	длина	Расход	Д а в л е н и е		Размер трубы
					В начале	В конце	
1	1 – 2		1300	13755,0	4,00	3,49	273*7,00
2	2 – 3		410	11901,1	3,49	3,04	219*6,00
3	3 – 4		120	11543,9	3,04	2,90	219*6,00
4	4 – 5		70	11438,9	2,90	2,82	219*6,00
5	5 – 6		400	768,9	2,82	2,52	89*3,50
6	6 – 7		310	-4,1	2,52	2,52	57*3,50
7	7 – 8		280	-104,1	2,52	2,58	57*3,50
8	8 – 9		250	-431,1	2,58	2,73	76*3,50
9	9 – 10		230	-1041,1	2,73	2,83	108*4,00
10	10 – 11		120	-1141,1	2,83	2,90	108*4,00
11	11 – 12		210	-1553,9	2,90	3,10	108*4,00
12	12 – 2		320	-1853,9	3,10	3,49	108*4,00
13	3 – 13		20	357,2	3,04	3,00	57*3,50
14	4 – 14		54	105,0	2,90	2,89	57*3,50
15	5 – 15		280	10670,0	2,82	2,52	219*6,00
16	6 – 16		20	568,0	2,52	2,41	57*3,50
17	6 – 17		180	205,0	2,52	2,38	57*3,50
18	7 – 18		10	100,0	2,52	2,52	57*3,50
19	8 – 19		20	327,0	2,58	2,54	57*3,50
20	9 – 20		280	610,0	2,73	2,39	76*3,50
21	10 – 21		30	100,0	2,63	2,83	57*3,50
22	11 – 22		20	412,8	2,90	2,85	57*3,50
23	17 – 18		80	300,0	3,10	2,99	57*3,50
ОБЩИЙ РАСХОД			8280,0				

МЕТАЛЛОЁМКОСТЬ СЕТИ

Диаметр	толщина	Проектируемые		В том числе 1-я		Существующие сохраняемые		Существующие Аннулируемые		Проект и суш сохраняемые	
		Длина	вес	Длина	вес	Длина	вес	Длина	вес	Длина	вес
57	3,50	1,024	4,73	1,024	4,73	0,000	0,00	0,000	0,00	1,024	4,73
76	3,50	0,530	3,32	0,530	3,32	0,000	0,00	0,000	0,00	0,530	3,32
89	3,50	0,400	2,95	0,400	2,95	0,000	0,00	0,000	0,00	0,400	2,95
108	4,00	0,880	9,03	0,880	9,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,880	9,03
219	6,00	0,880	27,73	0,880	27,73	0,000	0,00	0,000	0,00	0,880	27,73
273	7,00	1,300	59,69	1,300	59,69	0,000	0,00	0,000	0,00	1,300	59,69
Всего		5,014	107,45	5,014	107,45	0,000	0,00	0,000	0,00	5,014	107,45

2.8. Газ босимини созлаш пунктлари (ГРП)

Газ асбоблари ва ускуналари газнинг босими маълум миқдорда бўлганда нормал ишлайди. Одатда газлаштириш системаларида газнинг босими ўзгариб туради. Газ истеъмоли ошса, қувурлардаги босим пасаяди. Истеъмол камайса, босим ошади. Бундай ҳолларни йўқотиш учун ва бир хилда босимни таъминлаб туриш учун газнинг босимини созлаш керак. Босим созлашдан асосий мақсад: босимни пасайтириш ва уни бир хилда ушлаб туришдир.

Одатда газнинг босимини ҳар қандай ёпиш қурилмаси ёрдамида созлаш мумкин. Газлаштириш системасида эса газнинг босимини автоматик равишда созловчи ускуналар-босим созлагичлар ишлатилади. Улар бошқа ёрдамчи ускуналар билан биргаликда газ созлаш пунктларида (ГРП) ўрнатиладилар.

ГРП лар махсус биноларда ёки металл шкафларда ўрнатилиши мумкин. Босим созлагичларнинг турлари ва схемалари турлича бўлиб, лекин уларнинг асосий вазифаси, битта яъни босимни пасайтириш ва уни белгиланган даражада ушлаб туриш. ГРП лар ҳар хил босимдаги газ қувурларининг боғловчи элементидир, яъни паст босимни ўрта ёки юқори босимга улаш ГРП орқали бўлади. ГРП да газ биринчи бўлиб филтрдан утади ва унда механик қўшимчалардан тозаланади. Филтрнинг тоза ёки ифлосланганлигини билиш учун газнинг ундан олдинги ва кейинги босими улчанади. Агарда филтёр тоза бўлса, босимлар фарқи катта бўлмайди. Филтёр ифлосланиши билан босимлар фарқи ошиб боради. Босимлар фарқи нормадан ошиб кетса, филтёрни очиб тозалаш керак. Бундай пайтда газ айланиб утиш қувуридан ўтказилиб, унинг босими кулда иккита задвижка ёрдамида пасайтириб борилади.

Филтрдан сўнг ПЗК ўрнатилган. Унинг вазифаси ГРП дан чиқишдаги газ босими 20 % дан ошиб кетганда ёки нормадаги босимнинг 10 % га тушиб қолса, ПЗК автоматик равишда газни беркитиб қуяди. Босимни ошган ёки пасайганини ПЗК чиқиш қувурига уланган импульс найчаси орқали билади ва бу босим ПЗК мембранасига таъсир қилиб, унинг клапанини беркитиб қуяди. ПЗК ни очиб ишчи ҳолатга келтириш учун Горгаз ёки Райгаздан авария бригадасини чақириш керак. ПЗК дан сунг босим созлагич ўрнатилган. Унинг вазифаси босимни пасайтириш ва бир хилда ушлаб туришдир. Кечаси истеъмол камайганда босим созлагич клапани уз эгарига яхши урнашмаганлиги (берқилмаганлиги) сабабли газ ўтказиб, чиқиш газ қувурида босим ошишга сабаб бўлиши мумкин. Бундай ҳолни олдини олиш мақсадида ГРП ларнинг чиқиш қувурига сақлаш-чиқариб ташлаш клапани ПСК ўрнатилади. ПСК чиқиш газ қувуридаги босим $10 \div 15$ % ошганда бир қисм газни атмосферага чиқариб юборади ва чиқиш газ қувуридаги босимни пасайтириб, ПЗК нинг ишлаб кетиши олдини олади.

ПСК бўлмаганда кечаси босим ошса ПЗК ишлаб кетиб, газни беркитиб куяр ва эрталаб истеъмолчилар газсиз колар эди. Агарда ПСК ишлаб газни атмосферага чиқарганда ҳам босим ошиши давом этса, унда босим ошиши 20 % га етганда ПЗК ишлаб газни беркитиб қуяди.

ГРП да асосий линиядан ташқари байпас (айланиб утиш) линияси бўлиб, унда иккита задвижка ўрнатилган. Агарда ГРП да таъмирлаш ишлари бажариш керак бўлса, асосий линия беркитилиб, газ байпасдан ўтказилиб турилади ва унинг босими байпасдаги иккита задвижка ёрдамида пасайтириб турилади. Иккита задвижка қўйишдан мақсад, биринчи задвижка кўпол (грубый) созлашга, иккинчиси эса босимни аниқ созлашга хизмат қилади.

ГРП лар бир босқичли ва икки босқичли, ҳамда битта босим созлагич, иккита ёки учта параллел босим созлагич ўрнатилган бўлиши мумкин. Бир босқичли ГРП ларда битта босим созлагич ўрнатилади. Икки босқичли ГРП да иккита кетма-кет уланган босим созлагич бўлади. Бундан мақсад, агарда ГРП дан хар хил босимда ишловчи истеъмолчилар газ олса шундай схема қўлланилади. Бунда биринчи босим созлагичдан кейин бир қисм газ юқорирок босимдаги газни истеъмол қилувчи истеъмолчига юборилади. Ундан кейинги газни яна бир бор иккинчи босим созлагич босимини пасайтиради ва паст босимда ишловчи истеъмолчиларига узатади. ГРП лар битта босим созлагичли ёки параллел ишловчи жуфт босим созлагичли бўлиши мумкин. Агарда ГРП даги битта босим созлагич талаб қилинган сарфни таъминлаб беролмаса, унда параллел ишловчи иккинчи босим созлагич ўрнатилади. Шундай қилиб ГРП нинг ўтказиш қобилиятиикки баровар ошади. Газ созлаш пунктлари аҳоли яшаш пунктларида, саноат корхоналари худудида ўрнатилади ва газни умумий тарқатувчи газ қувурларига беради. Газ созлаш қурилмалари (ГРУ) эса газ истеъмол қилувчи бино ичига ўрнатилади ва газни факат бинога беради (цех, козонхона).

ГРП ларга киришдаги газ босимига қараб улар юқори ёки ўрта босим ГРП ларига булинади. ГРП лар газлаштириш системасига берувчи бўлиши мумкин. Уларни тармоқ ГРП лари дейилади. Тармоқ ГРП си шаҳар системасига газ беради, объект ГРП си эса саноат корхоналарига, козонхоналарга, коммунал хўжалик корхоналарига газ беради.

2.9. ГРП ускуналарини ҳисоблаш ва танлаш

Босим созлагич ГРПнинг асосий ускуналаридан ҳисобланади. Жавонли (шкафли) ГРП ларга РД-32, РД-50М ва Казанцевнинг универсал босим созлагичи РДУК-2-50 ҳамда Казанцевнинг блокли босим создагичи РДБК 1 ва бошқа турдаги босим созлагичлар ўрнатилади. Стационар (бинога жойлашган) ГРПларга РДУК-2-100, РДУК-2-200 ва бошқа турдаги босим созлагичлар ўрнатилади. РДУК-2 ва РДУК 1 турдаги босим созлагичларнинг газ ўтказиш қобилияти куйидаги ифода [13, 14,15] бўйича анақланади.

$$Q_1 = 159,5 \cdot f \cdot \varphi \cdot k \cdot P_1 \sqrt{\frac{1}{\rho}} \quad \text{м}^3/\text{соат}$$

бунда f - ўтиргич қопқоқ /клапан/ эгарининг тозаси, см²;

φ - P_2/P_1 нисбатларидан тақозо этувчи ва (расм) [15] графикдан аниқланадиган коэффициент;

P_1 - газнинг ГРПга киришидаги абсолют босим, ата;

P_2 - газнинг ГРПдан чиқишидаги абсолют босим, ата;

ρ - /вазифа бўйича/ $P = 760 \text{ мм}$ симоб устуни, $t = 0^\circ \text{C}$ бўлгандаги газнинг зичлиги, кг/м³;


k - сарф коэффициенти.

Тармоқ ГРПларидан чиқиш босим $P_2 = 300$ мм сув уст. (3000 Па) ёки $P_2 = 1,03$ ата га тенг.

Босим созлагичнинг барқарор (аниқ) ишлаш чегараси 20/дан 80% нача максимал ўтказиш қобилятида бўлар экан.

Шунинг учун қуйидаги шарт бажарилиши лозим

$$\frac{Q_{\text{хисоб}}}{Q_1} \cdot 100 \% \leq 80 \%$$



φ коэффициентнинг P_2/P_1 нисбатидан тақозо этиш графиги.

РДУК босим созлагичларининг ўтказиш қобилияти /6/.

Кириш босим Р ₁			РДУК-2-50	РДУК-2-100		РДУК-2-200	
			Эгарнинг диаметри, мм				
МПа	$\frac{кгс}{см^2}$	ата	35	50	70	105	140
0,03	0,3	1,3	465	550	1320	3450	5000
0,05	0,5	1,5	580	815	1630	4250	6200
0,10	1,0	2,0	785	1110	2220	5810	8450
0,15	1,5	2,5	1000	1420	2840	7400	10800
0,20	2,0	3,0	1200	1696	3408	8900	12940
0,30	3,0	4,0	1600	2265	4544	11900	17300

Эслатма: Газнинг зичлиги $\rho = 0,73 кг / м^3$.

РД туридаги босим созлагичларнинг ўтказиш қобилиятларини қуйидаги ифодалар орқали аниқланади.

$$\text{агар } \frac{P_1}{P_2} \leq 2 \quad Q_1 = \frac{Q_n}{32 \sqrt{\frac{\Delta P_p \cdot P_2}{\rho}}} \quad м^3/\text{соат.}$$

$$\text{агар } \frac{P_1}{P_2} > 2 \quad Q_1 = \frac{1,57 \cdot Q_n \cdot R}{\sqrt{\rho}} \quad м^3/\text{соат.}$$

бунда Q_n - жадвалдан олинган паспортдаги ўтказиш қобилияти $м^3/\text{соат}$ /11-жадвал/.

P_1, P_2 - кириш ва чиқишдаги абсолют босимлар, ата;

ρ - газнинг зичлиги, $кг/м^3$;

ΔP_p - босимлар орасидаги фарқ ёки босимнинг тушиши, ата.

Жавонли ГРП ШП-1 ларга РДУК-2-50, жавонли ГРП ШП-2 ларга РД-50М; ГРП ШП-3 да эса РД-32М; босим созлагичлари урнатилади. Одата, босим созлагичлар олдиндан ПКН ёки ПКВ типидagi сақловчи-беркитувчи клапанларурнатилади. Кувурларнинг шартли диаметрлари $d_{ш} \leq 50 мм$ бўлганда, турли сузгичлар, $d_{ш} \leq 50 мм$ бўлганда эса сочли сузгичлар ўрнатилади. Сузгичларни танлаш /7/ да кўрсатилган график бўйича олиб борилади

12-жадвал

Босим созлагичлар /клапанлари/ қопқоқларининг эгари /6/.

Кўрсаткичларнинг номи	РДУК-2-50		РДУК-2-100		РДУК-2-200	
	Эгарнинг диаметри, мм					
	35	50	70	105	140	
Эгарнинг юзаси $f \text{ см}^2$	8,5	13,5	32,3	68,5	136	
Сарф коэффициенти К	0,6	0,6	0,5	0,49	0,4	

РДБК1 босим созлагичларининг ўтказиш қобилияти.

Созлагич тури	Эгарнинг юзаси $F_c, \text{см}^2$	Сарф коэффициенти К	Ҳарорат 20°C , зичлиги $\rho = 0,73 \text{ кг} / \text{м}^3$ ва кириш босим P_1 МПа бўлгандаги созлагичнинг ўтказиш қобилияти.			
			0,1 МПа	0,3 МПа	0,6 МПа	1,2 МПа
РДБК1-25/21	2,68	0,65	310	620	1085	2015
РДБК-50/35	8,5	0,6	900	1800	3150	6850
РДБК1-100/50	13,5	0,6	1418	2836	4963	9217
РДБК1-100/70	32,3	0,5	2837	5674	9930	18441

ГРП-1 ҳисоби

$Q_{\text{ҳисоб}} = 297 \text{ м}^3/\text{час}$, РДБК 1- 25/21 босим созлагични дастлаб қабул қилимиз, унда $f = 2,68 \text{ см}^2$

$k = 0,65$ - сарф коэффициенти

$P_1 = 3,19$ ата- газнинг ГРПга киришидаги абсолют босим;

$P_2 = 1,03$ ата - газнинг ГРПдан чиқишидаги абсолют босим;

$\rho = 0,72 \text{ кг}/\text{м}^3$ - топшириқ бўйича газ зичлиги

$\varphi = 0,5$

$P_2 / P_1 = 1,03 / 3,19 = 0,32$ бунда $\varphi = 0,5$ тенг.

$$Q_1 = 159,5 \cdot f \cdot \varphi \cdot k \cdot P_1 \sqrt{\frac{1}{\rho}} = 159,5 \cdot 2,68 \cdot 0,5 \cdot 0,65 \cdot 3,19 \sqrt{\frac{1}{0,72}} = 522 \text{ м}^3/\text{час}$$

$$\frac{Q_{\text{хисоб}}}{Q_1} \cdot 100\% = \frac{297}{522} \cdot 100\% = 56,9\% \leq 80\%$$

Демак босим созлагичнинг барқарор (аниқ) ишлаш чегараси 20% дан 80% гача максимал ўтказиш қобилиятида бўлган шарт $20\% \leq 56,9\% \leq 80\%$ бажарилди.

ГРП-2 ҳисоби

$$Q_{\text{хисоб}} = 297 \text{ м}^3/\text{час}$$

$$f = 2,68 \text{ см}^2$$

$k = 0,65$ - сарф коэффициенти

$P_1 = 3,58$ ата- газнинг ГРПга киришидаги абсолют босим;

$P_2 = 1,03$ ата - газнинг ГРПдан чиқишидаги абсолют босим;

$\rho = 0,72 \text{ кг/м}^3$ - топшириқ бўйича газ зичлиги;

$\varphi = 0,5$;

$P_2 / P_1 = 1,03/3,58 = 0,29$ бунда $\varphi = 0,5$ тенг.

$$Q_1 = 159,5 \cdot f \cdot \varphi \cdot k \cdot P_1 \sqrt{\frac{1}{\rho}} = 159,5 \cdot 2,68 \cdot 0,5 \cdot 0,65 \cdot 3,58 \sqrt{\frac{1}{0,72}} = 575 \text{ м}^3/\text{час}$$

$$\frac{Q_{\text{хисоб}}}{Q_1} \cdot 100\% = \frac{297}{575} \cdot 100\% = 51,6\% \leq 80\% .$$

Демак босим созлагичнинг барқарор (аниқ) ишлаш чегараси 20% дан 80% гача максимал ўтказиш қобилиятида бўлган шарт $20\% \leq 51,6\% \leq 80\%$ бажарилди.

ГРП-3 ҳисоби

$$Q_{\text{хисоб}} = 298 \text{ м}^3/\text{час};$$

$$f = 2,68 \text{ см}^2;$$

$k = 0,65$ - сарф коэффициенти;

$P_1 = 3,77$ ата- газнинг ГРПга киришидаги абсолют босим;

$P_2 = 1,03$ ата - газнинг ГРПдан чиқишидаги абсолют босим;

$\rho = 0,72 \text{ кг/м}^3$ - топшириқ бўйича газ зичлиги;

$\varphi = 0,5$;

$P_2 / P_1 = 1,03/3,77 = 0,27$ бунда $\varphi = 0,5$ тенг.

$$Q_1 = 159,5 \cdot f \cdot \varphi \cdot k \cdot P_1 \sqrt{\frac{1}{\rho}} = 159,5 \cdot 2,68 \cdot 0,5 \cdot 0,65 \cdot 3,77 \sqrt{\frac{1}{0,72}} = 617 \text{ м}^3/\text{час}$$

$$\frac{Q_{\text{хисоб}}}{Q_1} \cdot 100\% = \frac{298}{617} \cdot 100\% = 48,2\% \leq 80\%$$

Демак босим созлагичнинг барқарор (аниқ) ишлаш чегараси 20% дан 80% гача максимал ўтказиш қобилиятида бўлган шарт $20\% \leq 48,2\% \leq 80\%$ бажарилди.

ГРП-4 ҳисоби

$$Q_{\text{хисоб}} = 298 \text{ м}^3/\text{час};$$

$$f = 2,68 \text{ см}^2;$$

$k = 0,65$ - сарф коэффициенти;

$P_1 = 3,79$ ата- газнинг ГРПга киришидаги абсолют босим;
 $P_2 = 1,03$ ата - газнинг ГРПдан чиқишидаги абсолют босим;
 $\rho = 0,72$ кг/м³ - топшириқ бўйича газ зичлиги
 $\varphi = 0,5$
 $P_2 / P_1 = 1,03 / 3,79 = 0,32$ бунда $\varphi = 0,5$ тенг.

$$Q_1 = 159,5 \cdot f \cdot \varphi \cdot k \cdot P_1 \sqrt{\frac{1}{\rho}} = 159,5 \cdot 2,63 \cdot 0,5 \cdot 0,65 \cdot 3,79 \sqrt{\frac{1}{0,72}} = 609 \text{ м}^3/\text{час};$$

$$\frac{Q_{\text{хисоб}}}{Q_1} \cdot 100\% = \frac{298}{609} \cdot 100\% = 48,9\% \leq 80\% .$$

Демак босим созлагичнинг барқарор (аниқ) ишлаш чегараси 20% дан 80% гача максимал ўтказиш қобилятида бўлган шарт $20\% \leq 48,9\% \leq 80\%$ бажарилди.

2.10. Газ қувурларини коррозия турлари

Газнинг таркибига, газнинг қувири материалига, газ қувурларининг турига қараб, яъни, ўтказиш усулига қараб газ қувурлари ички ёки ташқи коррозияга учрайди.

Ички коррозия асосан газ таркибидаги агрессив қўшимчаларга боғлиқ (H_2S , O_2 , сув буғи ва бошқалар). Улар газ қувурини ичидан коррозияга олиб боради. Бундай коррозиядан қутилиш учун газни газ конларидан чиққан жойида яхшилаб тозалаш керак. Газ қувурларининг ташқи коррозияси уларнинг ўтказиш усулига боғлиқ бўлиб, агарда ер усти газ қувири бўлса, уни икки марта буяш керак.

Ер ости газ қувурларида эса хар хил коррозияга қарши қопламалар қўлланилади. Ер ости газ қувурлари коррозияси учга бўлинади:

кимёвий коррозия;
электрокимёвий коррозия;
электр коррозияси;
кимёвий коррозия.

Бу коррозия энг оддий коррозия бўлиб, бунда газ қувурларига намлик, кислород таъсирида газ қувурлари занглайди. Бундай коррозияда газ қувири сиртида коррозия маҳсулоти - занг бир текисда қоплайди ва коррозиянинг кейинчалик бўлишини камайтиради. Бу коррозия хавфли эмас.

Электрокимёвий коррозия

Электрокимёвий коррозия даврида ер ости газ қувири металл қувур қопламаси бузилган жойларда тупрокдаги тузлар, ишкорлар ва намлик таъсирида гальваник жуфтлик ҳосил қилиб, паст кучланишдаги электр токи пайдо бўлади ва қувурда катод ва анод зоналари ҳосил бўлади. Бу зоналар орасида электр токининг ҳаракати вужудга келади. Бу ток, катод зонада газ қувирига киради, анод зонада эса ундан чиқади.

Токнинг қувурдан чиқиш жараёнида у ўзи билан металл ионларини олиб чиқади. Бунинг натижасида қувур деворида кичкина яра ҳосил бўлади. Кейинчалик кенгайиб, чуқурлашиб, қувурнинг тешилишига олиб келади. Шунинг учун қувурлардаги анод зоналари коррозия жихатдан ҳавфли ҳисобланади.

Электр коррозия

Электр коррозияси трамвай, элетричка, метро рельсларидан қочган, адашган (дайди) тоқларининг қувурга келиб тушишидан содир бўлади. Бу тоқлар рельсининг уланган жойларидаги контактнинг яхши бўлмаслиги сабабли улар ерга ўтади ва ер ости газ қувурининг қопламаси бузилган жойларидан қувурга киради. Тоқ кириш зонаси катод, чиқиш зонаси анод зона дейилади. Бу тоқ электр подстанцияси олдида утганда қувурдан ерга утади. Ердан рельсга ўтиб, подстанциянинг манфий шинасига бориб тушади. Электр коррозия анод зонада дайди тоқларнинг қувуридан ерга чиқиш жойида содир бўлади, чунки дайди тоқлар қувурдан металл ионларини олиб чиқади.

Ер коррозияларининг энг ҳавфлиси электр коррозиясидир.

2.11. Газ қувурларини коррозиядан ҳимоя қилиш

Коррозиядан ҳимоя қилиш икки хил бўлади: пассив ҳимоя; актив ҳимоя.

Пассив ҳимояга газ қувурларини коррозияга қарши изоляция-қоплама билан ураш киради. Актив усулларга эса газ қувурларининг электр ҳимоя усуллари киради. Изоляцияда асосан нефть битумидан фойдаланилади. Битумнинг механик мустаҳкамлигини ошириш учун унга 10-15 % микдорида қалин, цемент ва майда асбест қуқунлари қушилади. Изоляцияни кучайтириш мақсадида бризол, гидроизол, стеклоткань ва полихлорвинил ёпишқоқ ленталар ишлатилади.

Гидроизол - бу қалин асбест қоғозига 150÷20 % целлюлоза қўшиб, битум шимдирилган рулонли лента.

Бризол - бу эски автомобиль баллонларини майдалаб битум билан қайнатиб ундан тайёрланган рулонли материалдир.

Кучайтирувчи қатламларнинг сонига қараб газ қувурларининг изоляцияси уч хил бўлади: нормал изоляция; кучайтирилган изоляция; ўта кучайтирилган изоляция.

Газ қувурларини изоляция қилишдан олдин уларни металл щетка ёрдамида ялтирагунча тозаланади. Ундан сўнг, қувур бензин билан ортиб чиқилади ва қувур сатҳига грунтовка суртилади. Грунтовканинг таркиби уч қисм бензин ва бир қисм эритилган битумдан иборат бўлиб, бензинга секин аста 160 ÷ 180 °С ли эритилган битум қўйилади ва аралаштириб турилади. Тескарисини қилиш, яъни эритилган битумга бензин қўйиш мумкин эмас, чунки бензин ёниб кетиши мумкин ва бензин битум билан яхши аралашмайди. Грунтовка суришдан мақсад, ундан кейин қувурга суриладиган битум қувурга яхши ёпишади ва ёрилиб кетмайди.

Нормал изоляция таркиби:

грунтовка;

эритилган битум;

крафт коғоз.

+опламанинг умумий қалинлиги 3 мм бўлади.

Кучайтирилган изоляция таркиби:

грунтовка;

эритилган битум;

кучайтирувчи қатлам (гидроизол, бризол ёки стеклоткань) ;

эритилган битум

крафт коғоз.

Изоляция умумий қалинлиги 6 мм.

Ўта кучайтирилган изоляция таркиби:

грунтовка;

битум;

кучайтирувчи қатлам;

битум;

кучайтирувчи қатлам;

битум;

крафт коғоз.

Изоляция умумий қалинлиги 9 мм.

Агарда ернинг коррозия активлиги паст бўлса, унда нормал изоляция қўлланилади. Агарда ернинг коррозия активлиги ўртача бўлса, унда кучайтирилган изоляция қўлланилади. Қолган пайтларда эса ута кучайтирилган изоляция қўлланилади. Шаҳар шароитида ернинг коррозия активлиги қандай бўлишдан қатъий назар фақат ўта кучайтирилган изоляция қўлланилади. Чунки, шаҳарларда ернинг таркиби ҳар хил бўлиши мумкин ва бундан ташқари шаҳар ерларида дайди тоқлар мавжуд бўлади. Қоплама сифатида полихлорвинил ленталар қўлланилганда қувур яхшилаб тозаланади. Ундан кейин унга грунтовка сурилиб полихлорвинил ёпишқоқ лента махсус машиналар ёрдамида қувурларга уралади. Бу ленталар қалинлиги 0,3 мм бўлади, эни эса 0,4 ÷ 0,5 м бўлади.

2.12. Газ қувурларини коррозиядан сақланишни актив усули


Газ қувурларининг коррозиядан сақланишнинг актив усуллари қуйидаги электр ҳимоя усуллари киради:

электродренаж ;

катод химояси ;

протектор химояси.

Электродренаж ҳимоясида газ қувурларига келиб тушган дайди тоқларни анод зонасидан изоляция қилинган дренаж кабель ёрдамида қайтариб дайди тоқлар манбаи бўлган рельсга ёки тортиш подстанциясининг манфий шинасига етказиб беришга айтилади. Тоқларнинг кабель ёрдамида чиқиш натижасида электр коррозия тухтайди. Электр дренажлар уч хил бўлади.



Электр дренажлар схемаси:

а - оддий дренаж; б-поляризация қилинган дренаж; в-кучайтирилган поляризация қилинган дренаж. 1-газ қувири; 2-суриб олувчи фидер; 3-кичик ток кучига мўлжалланган сақлагич; 4, 5-контактор урами; 6-рельс.

Оддий дренаж. Бунда ярим ўтказгич қўлланилмайди (расм, “а”). Шунинг учун дренаж кабелни электр подстанциясининг манфий шинасига уланади. Уни рельсга улаш мумкин эмас, чунки рельс узилган пайтда ток дренаж қурилмаси орқали газ қувирига ўтиб кетади. Бу эса жуда хавфли.

Поляризация қилинган дренажда (расм, “б”) суриб олувчи кабелни рельсга ҳам улаш мумкин, подстанциянинг манфий шинасига ҳам улаш мумкин. Чунки бунда ярим ўтказгич қўлланилиб, у токни фақат қувурдан ташқарига ўтқазади.

Кучайтирилган дренаж. Бунда махсус қурилма ишлатилиб, у электр токи ёрдамида газ қувирида доимий манфий потенциални таъминлаб беради. Битта электр дренаж қурилмаси $5 \div 6$ км масофадаги газ қувирига дайди тоқлар коррозиясидан сақлаши мумкин.

Катод химояси.

Катод химояси ер ости газ қувурларини ерда бўладиган электрокимёвий коррозиядан сақлайди.



Катод химояси схемаси


. 1-газ қувури; 2-катод химояси қурилмаси; 3-анод; 4-кабель; 5-дайди тоқлар оқими; 6-суриб олувчи кабель.

Бунинг учун ташқи ўзгармас ток манбаи ёрдамида газ қувурида манфий потенциал ҳосил қилинади, яъни газ қувури манфий белгига эга бўлган катод зонасига айланади. Анод сифатида эса ерга қўмилган эски қора металл бўлақларидан фойдаланилади. (эски пўлат қувурлар ёки рельслар).

Катод қурилмасида $1,2 \div 2$ в кучланишли ўзгармас ток манбаи ишлатилади. Аноддан ерга ток ўтгани сабабли у ўзи билан металл ионларини олиб чиқади ва секин аста емирилиб боради. Шунинг учун анодни маълум вақт ўтгандан сўнг янгилаш керак. қувур изоляциясининг аҳволига қараб битта катод қурилмаси $1 \div 20$ км масофадаги ер ости газ қувурини коррозиядан сақлаши мумкин.

Протектор химояси

Протектор химоясида анод сифатида рангли металлдан тайёрланган электродлар қўлланилади. Улар темирга нисбатан тескари потенциалга эга бўлиб, ердаги туз ва ишкорлар билан реакцияга киришиб, кичик кучланишдаги ток ҳосил қилади. Бу ток анодлар ер орқали катод вазифасини бажарувчи қувурга олиб бориб тушади ва ундан кабель ёрдамида назорат пунктидаги туташтирувчи симдан ўтиб, қайтиб анодга тушади. Шундай қилиб, туташган электр занжири ҳосил бўлади ва қувурини коррозиядан бир мунча сақлайди. Бундай химоя асосан шаҳардан ташқарида қўлланиши мумкин. Коррозиядан сақлаш зонаси катта эмас (70 м гача).



Протектор химояси схемаси
. 1-анод; 2-кабель; 3-газ қувури; 4-назорат пункти.

2.13. Газ қувурларини синаш ва ишга қабул қилиш

Қурилиш жараёнида ер ости газ қувурлари айрим пўлат қувурларни пайванд қилиш билан бир-бировига уланиб йигилади. Пўлат қувурлар қурилиш жойига келтиришдан олдин изоляция базаларида коррозияга қарши изоляция билан копланadi. Газ қувурларини қуришида алохида қувурларни хандакдан ташқарида ьир-бировга пайванд қилиб, кейин хандакка тушириш мумкин. Уланган газ қувурларининг пайвандланган жойлари вақтинча изоляция қилинмаган бўлади. қувур хандакка туширмасдан олдин хандак тагининг текислиги, унинг чуқурлиги ва нишаблиги лойиха бўйича текширилади. Агарда лойихага нисбатан нотугри жойлар бўлса туғриланади.

Газ қувурларини синаш икки хил бўлади: биринчи синов-мустахкамликка синаш бўлиб, уланган қувурларнинг иккита охириги боши пайвандлаб беркитилади ва қувурларнинг устига 25 см да тупроқ ташалади. Лекин пайванд қилинган жойлар изоляция қилинмаган ва очик холда қолиши керак. Сўнг, газ қувурига компрессор ёрдамида сиқилган ҳаво хайдалади. Берилаётган ҳавонинг босими газ қувури қандай босимга мўлжалланганлигига боғлиқ.

Қувурга ҳаво берилиб, шундай босимда қувур уч соат ушлаб турилади. Шундан сўнг, ҳавонинг босими газнинг ишчи босимига пасайтирилади ва пайванд жойлари, задвижка ва бошқа ускуналар, уланган жойлари совун кўпиғи суртиб ҳаво чиқаётган ёки чиқмаётганлиги аниқланади. Ҳаво чиқаётган жойлар ҳаво босими пасайтирилгандан сўнг тузатилади. Бу ишлар тузатилгандан сўнг, қувурларнинг уланган жойлари изоляция қилинади ва хандак тўлиқ қумилиб, синовнинг иккинчи турига-зичликка синашга утилади. Зичликка синов қилишдан

олдин газ қувурларининг уланган пайванд жойлари коррозияга қарши изоляция билан копланиб, қувур тула кумилган бўлиши керак. Шундан сунг, газ қувурига сиқилган ҳаво берилиб, манометр уланади ва маълум вақтдан сўнг манометрга қараб қанчага босим пасайганлиги аниқланади. Синовлар даврида сиқилган ҳавонинг босими газ қувурининг турига боғлиқ бўлиб, қуйидагича бўлиши керак:

Газ қувурлари тури	синов босими МПа	
	мустаҳкамликка	зичликка
Паст босим (5000 Па гача):		
а) тақсимлаш газ қувури	0,6	0,1
б) ховли газ қувурлари ва биноларга кириш газ қувурлари диаметри 100 мм гача бўлса	0,3	0,1
Ўрта босим (5000 Па дан 0,3 МПа гача)	0,6	0,3
	0,75	0,6
Юқори босим (0,3 ÷ 0,6 МПа)	1,5	1,2
Юқори босим (0,6 ÷ 1,2 МПа)		

Зичликка синаш қувурга ҳаво камалгандан сўнг 24 соатдан кейин бошланади. Чунки бу давр ичида қувурга камалган синовчи ҳавонинг ҳарорати қувур кумилган ернинг ҳарорати билан тенглашиши учун берилади. Зичликка синаш даврида камалган ҳавонинг бошланғич босими ва бир-икки соатдан кейинги манометрнинг иккинчи қўрсаткичи аниқланади. Бу қўрсаткичлар фарқи зичликка синов давридаги босим пасайишини кўрсатади.

Зичликка синаш 3 соатдан 48 соатгача давом этиши мумкин. Рухсат этилган босим пасайиши қувур диаметрига ва синов даврининг муддатига боғлиқ бўлиб, қуйидаги формула билан аниқланади:

а) бир хил диаметрдаги қувурдан ташкил топган газ қувури учун

$$\Delta P = 20T/d,$$

ΔP - рухсат этилган босим пасайиши, (кПа) ;

T - синов даври, (соат) ;

d - қувур диаметри, (мм).

б) агарда газ қувурлари ҳар хил диаметрдан иборат бўлса,

$$\Delta P = 20 T (d_1 l_1 + d_2 l_n + \dots d_n l_n) / d_1^2 l_1 + d_2^2 l_n + \dots d_n^2 l_n$$

$l_1, l_2, \dots, l_n$ - ҳар хил диаметрдаги қувурларнинг узунлиги, м.

Агарда синов босими симоб устунида олинса, бу формулалар қуйидагича қўрилишга эга бўлади:

$$P = 0,3T/d, \text{ мм.сим.уст.}$$

Агарда газ қувури ҳар хил диаметрда бўлса:

$$\Delta P = 0,3 T (d_1 l_1 + d_2 l_2 + \dots + d_n l_n) / d_1^2 l_1 + d_2^2 l_2 + \dots + d_n^2 l_n$$

d - қувур диаметри, (м).

2.14. ГРПларни синаш ва уларни ишлатиш

ГРПлар ишга тушириш даврида қуйидаги ишлар бажарилиши керак:

а) ускуналарни кўздан кечириш ва уларни лойиҳага таққослаш;

б) ГРП ускуналарини мустаҳкамликка ва зичликка синаш.

Мустаҳкамликка синаш бошланғич синов бўлиб, бир соат давомида сиқилган ҳаво билан синалади. Берилган ҳавонинг босими ГРПдан қандай босимда газ чиқишига боғлиқ бўлиб, қуйидагича бўлиши керак:

а) ГРПдан чиқишдаги босим 0,005 МПа гача бўлса, (0,05 ати) мустаҳкамликка синаш 0,3 МПа босимда бажарилади;

б) ГРПдан чиқишдаги босим 0,005-0,03 МПа гача бўлса, мустаҳкамликка синаш 0,45 МПа да;

в) ГРПдан чиқишдаги босим 0,3-0,6 МПа гача бўлса мустаҳкамликка синаш 0,75 Мпада бажарилади;

г) ГРПдан чиқишдаги босим 0,6-1,2 МПа гача бўлса, мустаҳкамликка синаш 1,5 Мпада бажарилади.

Синаш жараёнида ГРПга босим остида ҳаво берилгандан сўнг, ГРПнинг ҳамма ускуналари, ҳамда ускуналари билан қувурларнинг уланган жойлари (фланецлар), ҳамда қувурларнинг пайванд жойлари совун кўпиги суртилиб текшириб чиқарилади ва ҳаво чиқаётган жойлар бўр билан белгиланиб, босим пасайтирилгандан сўнг бу жойларнинг зичлиги таъминланади. Шундан сўнг ГРПнинг зичликка синашга ўтилади.

Зичликка синаш ҳам сиқилган ҳаво билан ўтказилиб 12 соат давом этади. Бунда ҳам синов босими ГРПдан чиқишдаги газнинг босимига боғлиқ:

а) чиқишда паст босим (0,005 МПа гача) бўлса, зичликка синов босими 0,1 МПа;

б) чиқишда ўрта босим бўлса (0,3 МПа), босим ҳам 0,3 МПа;

в) чиқишда юқори босим бўлса (0,6 МПа гача) синов босими 0,6 МПа;

г) чиқишдаги юқори босим (1,2 МПа гача) бўлса, сино босими ҳам 1,2 МПа бўлади.

Бундай синаш жараёнида ГРПга сиқилган ҳаво берилгандан сўнг манометр уланади. Унинг кўрсатган босими ёзиб қўйилади. Ундан кейин 12 соат ўтгандан сўнг яна бир бор босим ёзиб олинади. Шу даврдаги босимларнинг пасайиши берилган босимнинг 0,5% идан ошмаслиги керак.

ГРП ускуналарини синовдан ўтказгандан сўнг синов натижалари акт билан расмийлаштирилади ва ишга қабул қилинади, яъни ГРПга газ берилади. Бунинг учун ГРПга киришдаги задвижка очилиб, ПЗК нинг клапани очилади ҳамда босим созлагичнинг мембранаси кўтарилади. Шундан сўнг киришдаги задвижка яна озгина очилиб, фильтр, ПЗК ва босим созлагич орқали газ ўтказилиб, ўтаётган газ-ҳаво аралашмаси ҳайдаш қувурчаси орқали ёки гидравлик сақлаш клапани орқали атмосферага чиқариб турилади ва ПЗКни, ПСКни ҳамда аввало босим созлагични созлаш ишлари олиб борилади. Босим созлагичнинг ишини созлаш даврида унинг

пуржинасининг сиқилиши даражаси (агар босим созлагичпуржинали бўлса) ёки бўлмаса босим созлагич мембранасига қуйиладиган юкчаларнинг миқдори (агарда босим созлагич юкли бўлса) ўзгартирилиб, ГРПдан чиқишдаги босим керакли даражага келтирилади. Шундан сўнг ГРПданчиқишдаги задвижка аста очилиб, ГРП ускуналари, қувурларидан газ-ҳаво аралашмаси ҳайдалади. Шу жараёнда ПЗК ва ПСКлар ҳам керакли иш тартибига созылади. Уларни созышда ҳам пружиналарнинг сиқилишини ўзгартириб олиб борилади ва керакли босимда уларнинг ёпилиши ёки очилиши таъминланади.

ГРПни ишга тушириш ва созыш ишлари «газдан хавфли ишлар» бўлиб, махсус инструкцияга мувофиқ бажарилади. ГРПлар одатда қишги ва ёзги мавсумга мўлжаллаб созылади.

Қиш даврида ГРПдан чиқишдаги босим максимал ҳисобий босимга яқин бўлиши керак.

Ёз даврида ГРПдан чиқишдаги босимни максимал ҳисобий босимдан пастроқ ушлаш керак. Чунки иссиқ фаслларда истиш системалари ишламаганлиги сабабли газ қувурларидаги газнинг сарфи камайди ва максимал ҳисобий босимни ушлашга ҳожат қолмайди. Шунинг учун ёзда ГРПдан чиқаётган босим пастроқ қилиб турилади, лекин бу талабни амалга оширишда маҳаллий шароит ва газлаштириш системасининг гидравлик режимини инобатга олиш керак.

ГРПларнинг мавсумий созыш ишларини Райгазнинг ишчилари ГРПларнинг ишларини текшириш даврида бажарадилар. ГРПларнинг ишлашини нормал олиб бориш учун уларни ишлатувчи ташкилотлар ҳар бир ГРПга паспорт тузадилар. ГРПнинг паспортида унда ўрнатилган ускуналарнинг кўрсаткичлари, турлари, ГРПнинг умумий чизмаси келтирилган бўлиб, бу чизмада ҳар бир ускуна кран ва задвижкалар рақам билан белгиланган бўлиши керак.

Бундан ташқари ГРПга ўрнатилган ўлчов асбобларининг тулари, ГРП биносининг режаси, ҳамда ГРПни ишлатишдаги ускуналарнинг ишлаш босимлари келтирилган бўлиши керак. Бундан ташқари, ГРПда ишлаганда бажарилиши зарур бўлган меҳнат хавсизлиги, ёнғиндан сақланиш, ҳамда портлашдан сақланиш қоида ва талаблари келтирилган бўлиши керак. ГРПларнинг ишларини хавфсиз олиб бориш мақсадида уларнинг ишини доимий назорат қилиб бориш керак. Назорат қилиш даврида қуйидаги ишлар бажарилиши керак.

- 1) ГРПнинг тўғри ишлашини текшириш, ҳамда текширув даврида маълум бўлган камчиликларни йўқотиш;
- 2) режа асосида ГРП ускуналарининг ишини текшириш;
- 3) профилактик (олдини олиш) тиклаш ишлари олиб бориш;
- 4) ўлчов асбобларининг ишини текшириш, ҳамда алоқа, бошқариш ва телемеханизация ускуналарини текшириш ишлари қиради.

ГРПларда олиб борилаётган ҳамма ишларга график тузилиб, бу графикда ҳар бир қилинаётган ишнинг муддати кўрсатилган бўлиши керак. Бу график Горгаз ва Райгазларнинг бош муҳандислари томонидан тасдиқланган бўлиши керак. Бу графикларда қуйидаги ишлар ва уларни ўтказиш муддатлари келтирилади:

- 1) ГРПларни айланиб чиқиш слесарь ва уста ёки муҳандис билан бажарилади. Муддати ҳар ойда 1 марта.
- 2) ГРП ичидаги ҳавони газоанализатор ёрдамида газ бор-йўқлигини текшириш. Бу иш ҳар ойда 2 марта бажарилиши керак.
- 3) режа бўйича ГРП ускуналарининг ишини текшириш, бир йилда 2 марта.
- 4) профилактик ремонт ишлари йилда бир марта.
- 5) ўлчов асбобларини текшириш ва тамғалаш: бир йилда бир марта;
- 6) ПЗК, ПСК ва РДларнинг созланиши бир йилда икки марта.
- 7) Мўриларни текшириш; йилига бир марта.

ГРП ишини текшириш жараёнида бажариладиган ишлардан мақсад, аниқланган камчиликларни ўз вақтида йўқотиш, ускуналарнинг аниқ созланишини таъминлаш, ҳамда ГРП биносини техник талабларга жавоб берадиган даражада сақлашдир. Бунинг учун ўз вақтида ускуналарнинг зичлигини, фильтрларнинг тозаллигини текшириб бориш, ускуналарнинг ишқаланувчи жойларини мойлаб бориш ва бундан ташқари босим созлагич.

ПЗК ва ПСКларнинг мембраналарининг сезгирлигини, ҳамда уларнинг бутунлигини текшириб бориш ишлари киради. ПЗК текширилган пайтда унинг қандай босимда ишлаб, газни ёпиш босимлари аниқланади.

Агрда ГРПдан чиқишдаги босим паст босим бўлса (300 мм сув уст), бу босимдан 50-60 мм ошганда ёки чиқишдаги босим керак бўлган босимнинг 10% га тушиб қолса ПЗК берилади. Чиқишдаги босим ўрта ёки юқори босим бўлса, ҳисобий босимдан 20-25% ортганда берилади. ПСК эса ПЗК ишлайдиган босимдан 10-15 мм паст босимда ишлаб газни чиқариб туради. Фильтрларнинг ҳолати ундаги босим пасайишига қараб аниқланади.

Агарда ГРПдан чиқишдаги босим паст босим бўлса, фильтрда рухсат этилган босим йўқолиши 500 мм сув уст. га тенг. Агарда ГРПдан чиқишдаги босим ўрта ёки юқори бўлса, унда фильтрда йўқолган босим 1000 мм сув уст. дан ошмаслиги керак. Фильтрни тозалаш ишлари «газдан хавфли» ишлар ҳисобланиб, улар меҳнат хавфсизлиги, ёнғиндан ва портлашдан хавфли қоидалар асосида ўтказилиши керак.

ГРПда бажарилган текширув ишлари, тузатиш ишлари ва созлаш ишлари ГРПнинг паспортига ёзилиши шарт. Бундан ташқари, режа бўйича ГРПда қилинаётган ишлар текширув даврида аниқланган қоида бузилишлар, ГРП ускуналари ишларидаги камчиликлар, уларни йўқотиш учун бажарилган ишларнинг ҳаммаси ГРП журнаliga ёзилиши керак.

2.15. Газлаштириш тизимларида ишлатиладиган қувурлар ва ускуналар

Газлаштириш тизимларида умумий ҳаражатнинг 60 % гачасини қувурларнинг нархи ташкил қилади. Газлаштириш тизимларида асосан пўлат қувурлардан фойдаланилади, чунки пўлат қувурларнинг узунлиги катта бўлади ва пўлат қувурларни пайванд усулида улаш осон, лекин пўлат қувурлар коррозияга мойилдир. Шунинг учун ер ости қувурлари коррозияга қарши коплама (изоляция) билан уралади. Қишлоқ шароитларида газнинг босими 0,3 МПа гача бўлса, ер

ости газ қувурларида полиэтилен қувурларидан ГОСТ 18599-73 фойдаланиш керак. Бунда қувурнинг чуқурлиги камида 1 м бўлиши керак. Пўлат қувурлар кам углеродли бўлиши ва яхши пайвандланиши керак. Газлаштириш тизимларида қуйидаги пўлат қувурлар ишлатилади:

Чоксиз пўлат қувурлар ГОСТ 8732 -78; $d_{\text{и}}=45 \div 3225$ мм. Бу қувурлар ер ости ва ер усти газ қувурларида ишлатилади.

Уй ичи газлаштириш тизимларида сув-газ ўтқазувчи қувурлари ГОСТ 3262-75; $d_{\text{и}}=15; 32; 40; 50$ мм.

Электр пайвандланган тугри чокли қувурлар ГОСТ 10.705-80; $d_{\text{и}}=10 \div 530$; ГОСТ 10.706-76; $d_{\text{и}}=630 \div 1220$ мм;

Электр пайванланган спирал чокли қувурлар ГОСТ 8732 - 78; $d_{\text{и}}=45 \div 325$ мм.

Газ қувурлари асосан газ пайвандлаш йўли билан (қувурнинг диаметри $d_{\text{и}} \leq 50$ мм бўлса), ҳамда электр пайвандлаш йўли билан уланади. Резьбали улаш фақат газ асбобларини қувурга улаш жойларида ишлатилади. Агарда хавфсизликни инобатга олиб бино ичида пайвандлаш ишини олиб бориш мумкин бўлмаса, унда резьба ёрдамида қувурларни улаш мумкин.

Ер ости газ қувурларининг минимал диаметри $d_{\text{и}}=50$ мм дан кам бўлмайди. Бундан ташқари, ер ости газ қувурлари девори калинлиги камида 3 мм, ер усти газ қувурлариники эса камида 2 мм бўлиши керак.

Газни беркитиш ускуналари

Газни ёпиш ускуналари истеъмолчиларни, газ қувурининг маълум булакларини, ҳамда газ асбобларини беркитиш учун қўлланилади. Булар сифатида кранлар, задвижкалар (ёпкичлар), ҳамда гидрозатворлар (гидравлик ёпкичлар) қўлланилади. Гидравлик ёпкичлар ер ости паст босим газ қувурларида ишлатилади. Улар айрим истеъмолчиларни ёпиш учун ишлатилади. Бунинг учун ковер очилиб, гидрозатвор тикини очилади ва гидрозатворга сув қуйилади. Қуйилган сув газнинг йўлини тўсиб, газ ўтишини тухтатади. Гидрозатворга фақат газни беркитишга хизмат қилади. Улар ёрдамида газнинг сарфини ўзгартириш мумкин эмас, фақат очиш ёки ёпиш мумкин.

Гидрозатворлар ернинг музлаш қатламидан пастда жойлашиши керак, чунки йиғилган конденсат музлаб, газни йўлини беркитиб қуяди.

Гидрозатворнинг яхши томонлари: оддий, газни яхши беркитади, улар газдаги конденсатни туплаб, конденсат йиғгич вазифасини ҳам бажаради.

Кранлар ва ёпкичлар (задвижкалар)

Кичик диаметрдаги газ қувурларидаги истеъмолчиларни ва газ асбобини беркитиш учун кранлар ишлатилади. Кранлар герметизация-зичлаштириш усули бўйича улар тортилувчан ҳамда сальникли кранлар бўлади.

Тортилувчан кранлар паст босимда, сальникли кранлар эса асосан коммунал ва саноат корхона паст ва ўрта босим қувурларида ишлатилади.

Материали бўйича кранлар чуяндан ва бронза ёки латундан бўлиши мумкин. Чуян кранлар (Пч.ЗБК) кам очиб ёпиладиган жойларда ишлатилади. Кранлар диаметри 15 мм ÷ 80 мм бўлиши мумкин. Кранларнинг газ қузурига уланиши бўйича резьбали (муфтали), цапкали ва фланецли бўлади.

Газ асбобларни газ қузурига улаш ёки уларни ажратиб олиш учун крандан сўнг сгон ўрнатилади.

Газни ёпиш ускуналари қуйидагидеяларда ўрнатилади:

1. Микрорайон ёки газ қувурининг айрим бўлимларини беркитиш учун;
2. Таксимлаш газ қувурларидан ажралган тармоқларда;
3. ГРП ларга кириш ва чиқишда қўйилади; бунда задвижкалар ГРП дан камида 5 м дан нарида бўлиши ва 100 м дан узоқ бўлмаслиги керак.
4. Саноат корхонасига кириш жойида девордан 2 м узоқликда бўлиши керак.

Задвижкалар ер ости газ қувурларида қудуқларига ўрнатилади ва уларнинг энг кичик диаметри 50 мм бўлади. Задвижкалар газни беркитиш ҳамда унинг сарфини узгартиришга хизмат қилади.

Материали бўйича задвижкалар иккига бўлинади:

- 1) чуян понасимон шпиндели чиқмайдиган задвижкалар - 30 ч 47 бк ГОСТ 1235-67. Улар босим 0,6 МПа гача бўлганда ишлатилади.
- 2) пўлат задвижкалар 30 с 41 нж (Зкл2-16). Булар газ босими 1,6 МПа гача ишлатилади.

Бундан ташқари сейсмикаси 8-9 балл бўлган районларда ҳамма газ қувурларда ишлатилади. чунки бундай районларда чуян задвижка ёрилиб кетиши мумкин. Задвижкалар ер ости газ қувурларида, газ қудуқларида, ўрнатилади.

Компенсаторлар

Компенсаторлар линзали ёки сальникли бўлиши мумкин. Газлаштириш тизимсида асосан линза компенсаторлар ишлатилади. Улар задвижкаларни монтаж қилишни осонлаштиради ва газ қузурида ҳосил бўладиган ҳароратли кучланишларни узига қабул қилиб, қувур ва задвижкаларни ёрилишидан сақлайди.

Задвижка монтаж қилинаётган вақтда компенсаторнинг тортилувчи болтлари тортилади ва компрессор сиқилади. Шундан сўнг задвижка уз урнига ўрнатилиб, кистирмаси фланецлар орасига жойлаштирилади ва фланецнинг болтлари жойига ўрнатилади. Шундан сўнг компенсаторнинг тортилувчи болтлари бушатилиб задвижкани маҳкамловчи болтлар тортилади.

Компенсаторлар газ йўналиши бўйича задвижкадан кейин қўйилади. Ишчи ҳолатда компенсатор болтлари бушатишга бўлиши керак.

Газ қудуқларида пўлат задвижкalar қўлланилганда задвижканинг диаметри $d_{ин} > 300$ мм бўлса, унда компенсатор урнига қувурнинг қийшиқ булагини ўрнатади. қувурнинг қийшиқ булагини (косая вставка) задвижкани монтаж ва демонтаж ишларини осонлаштиради.

Назорат найчаси

Ер ости газ қувурларидан газ чиқаётганини аниқлаш учун газ қувурларининг бурилиш жойларида, пайванд чоклари устига, ҳамда эски газ қувурига янги газ қувури уланган жойда назорат найчалари ўрнатади. Улар, қувур устига ўрнатилган қувурнинг ярим булагидан (сегмент), ҳамда унга уланган найчадан иборат. Найчанинг иккинчи учи резьбали тикин билан беркитилади ва ковер тагига ер сатҳига чиқарилади. қувурдан чиқаётган газнинг назорат найчасига ўтишини осонлаштириш сегмент билан газ қувури оралиғи майда тош билан тулдирилади.

Назорат пункти

Назорат пунктлари ер ости газ қувурларида ҳар 200 м дан ўрнатилиб, улар ер ости газ қувурининг ерга нисбатан электр потенциалини улчаш учун ҳамда, газ қувурида бўлиши мумкин бўлган дағди тоқларнинг йўналиши ва кучланиши аниқлаш учун қўлланилади. Назорат пункти икки изоляция қилинган электроддан иборат бўлиб, бири газ қувурига пайванд қилинган, иккинчиси эса, ерга уланган.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Ўзбекистон Республика Президенти Ислон Каримов. 2012-йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожланиш якунлари ҳамда 2013-йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишлари. www.press-service.uz.
2. Ислон Каримов. Демократик ҳуқуқий давлат, эркин иқтисодиёт талабларини тўлиқ жорий этиш, фуқаролик жамияти асосларини қуриш – фаровон ҳаётимиз гаровидир. Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2007. – 64 бет.
3. Ислон Каримов. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. Т.: Ўзбекистон, 2009.- 56 б.
4. Рашидов Ю.К. Газ таъминоти. Ўқув қўлланма. Тошкент архитектура-қурилиш институти. Тошкент, 2000.- 79 бет.
5. Рашидов Ю.К., Саидова Д.З. Иссиқлик, газ таъминоти ва вентиляция тизимлари Ўқув қўлланма. Тошкент архитектура-қурилиш институти. Тошкент, 2002. -146 бет.
6. Рашидов Ю.К. Газдан фойдаланиш. Ўқув қўлланма. Тошкент архитектура-қурилиш институти. Тошкент, 2003.- 72 бет.
7. ҚМҚ 2.01.01-94. «Лойиҳалаш учун иқлимий ва физикавий-геологик маълумотлар». Ўзбекистон Республикаси давлат архитектура ва қурилиш қумитаси. Тошкент. 1994.- 29 бет.
8. ҚМҚ 2.01.04 -97 “ Қурилиш иссиқлик техникаси” Ўзбекистон Республикаси Давлат Архитектура ва қурилиш қумитаси ,Тошкент, 1997.- 38 бет.
9. ҚМҚ 2.08.02-96. “Жамоат бинолар ва иншоотлар”. Ўзбекистон Республикаси Давлат Архитектура ва қурилиш қумитаси, Тошкент, 1996.
10. ҚМҚ 2.04.08-96. «Газ таъминоти. Лойиҳа меъёрлари». Ўзбекистон Республикаси давлат архитектура ва қурилиш қумитаси. Тошкент. 1996.- 81 бет.
11. ШНК 2.07.01-03 “Шаҳарсозлик. Шаҳар ва қишлоқ ҳудудларини қурилишини режалаштириш”. Ўзбекистон Республикаси давлат архитектура ва қурилиш қумитаси. Тошкент. 2003.
12. Ионин А.А. Газоснабжение. Учебник для вузов.-М.: Стройиздат,1989.
13. Кулаков Н.Г., Бережнов И.А. Справочник по газоснабжению. Киев. Будивельник, 1979, 224 с.
14. Скафтымов Н.А. Основы газоснабжения. Л.: Недра, 1975, 343 с.
15. Правила безопасности в газовом хозяйстве Республики Узбекистан. Министерство коммунального обслуживания Республики Узбекистан .Ташкент 1997. 141 с.
16. Правила технической эксплуатации газового хозяйства Республики Узбекистан. Министерство коммунального обслуживания Республики Узбекистан .Ташкент 1997. 258 с.
17. <http://shkval-antikor.ru/proektirovanie>
18. <http://biblioteka.ru/spravochnik-148>
19. <http://ziyonet.uz>
20. Азимов Х.А. “Қурилишда меҳнат хавфсизлиги” ўқув қўлланма. 1-қисм Тошкент 1997й.
21. Азимов Х.А. “Қурилишда меҳнат хавфсизлиги” ўқув қўлланма. 2-қисм Тошкент 2003й.
22. Азимов Х.А. “Биноларда ёнғин хавфсизлиги” Тошкент 2005й.
23. Рашидов Ю.К. “Газдан фойдаланиш” ўқув қўлланма.
24. Рашидов Ю.К. “Газ таъминоти” ўқув қўлланма.
25. Қ.М.Қ. 2.04.08-96 “Газ таъминоти. Лойиҳа меъёрлари”.